

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Nordens Invest Bygg AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201609124

Org.nummer 559014-4118

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg Hansa

Objekt Badrum/Sångarevägen 10 a, Lund

Beställare David & Assal Anehamre

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-11-11

till 2019-11-22

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ **Golv** Tillverkare/Leverantör Centro Pro System Systembenämning TMgF & VTgF

■ **Vägg våtzon 1** Tillverkare/Leverantör Centro Pro System Systembenämning TMvF & TMvF

■ **Vägg våtzon 2** Tillverkare/Leverantör Centro Pro System Systembenämning TMvF & VTvF

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglemas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglemas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet David Stoica

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare David Stoica

Vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet

Ort och datum Malmö 2019-11-25

Namnteckning _____

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag