

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Alsike Plattsättning Entreprenad AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 202408213 Org.nummer 556729-4169

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Alsike Johannesberg 24 Duschrum i Kontor

Beställare Krister Magnelöv

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från December 2024 till Januari 2025

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ *Golv* Tillverkare/Leverantör CENTRO Systembenämning TMF

■ *Vägg våtzon 1* Tillverkare/Leverantör CENTRO Systembenämning TMF

■ *Vägg våtzon 2* Tillverkare/Leverantör CENTRO Systembenämning TMF

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Per Olander
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Per Olander



Ort och datum Knivsta 2025-01-24 Namnteckning 

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Alsike Plattsättning ABBygggeramikrådets behörighetsnummer 201274104 Org.nummer 556879-8614Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LänsförsäkringarObjekt Alsike Johannesberg 24. Tvättstuga , Bastu , Dusch i källareBeställare Krister Magnelöv Nyproduktion RenoveringArbetena utförda under tiden från Feb 2024 till Mars 2024

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>CENTRO</u>	Systembenämning <u>TMF</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>CENTRO</u>	Systembenämning <u>TMF</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>CENTRO</u>	Systembenämning <u>TMF</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Per Olander , Gahsem Ali Naser

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Per OlanderOrt och datum Knivsta 2024-03-29 Namnteckning Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till BeställareKopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Alsike Plattsättning AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201274104 Org.nummer 556879-8614

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Alsike Johannesberg 24 Badrum övervåning samt VC Entre plan

Beställare Krister Magnelöv

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från Oktober 2022 till November 2022

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ *Golv* Tillverkare/Leverantör CENTRO Systembenämning TMF

■ *Vägg våtzon 1* Tillverkare/Leverantör CENTRO Systembenämning TMF

■ *Vägg våtzon 2* Tillverkare/Leverantör CENTRO Systembenämning TMF

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Ghasem Ali Naser

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Per Olander



Ort och datum Knivsta 2024-03-27 Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag