

Intyg om Säker Vatteninstallation



Den här VVS-installationen är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.

Beställare

BESTÄLLARE: Fredrik Johansson	
PROJEKT: Kompletering krymla	MÄRKNING/ORDERNUMMER:
KONTAKTPERSON: Fredrik Johansson	E-POST KONTAKTPERSON: bacci@hotmail.se

Objekt

FASTIGHET:	BYGGNAD/DEL: Nedervåning
ADRESS: Slånbärsvägen 23	ORT: 61991 Trosa

Arbetet omfattar

Byte/inst disklådsblandare, Byte/inst duschblandare, Byte/inst tvättställsblandare, Byte/inst WC-stol, Montering dusch, Installation tvättmaskin, Tryckkontroll tappvatten, Tryckkontroll värmesystem, Täthetskontroll tappvatten, Täthetskontroll värmesystem, Temperaturkontroll

FÄRDIGSTÄLLANDE DATUM:
2021-10-21

Var god vänd...

SIDAN 1 AV 2

Seth & Son Rör AB
Industrigatan 5
619 30 Trosa

Org.nr: 559240-3678
Tel: 0707-12 87 10
E-post: info@sethoson.se



Auktoriserat
VVS-företag

Avvikelse

☐ Ja (fyll i nedan): ☒ Nej, inga avvikelser.

AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION 2021:1 PÅ GRUND AV:

Information/underrättelse

BESTÄLLAREN HAR INFORMERATS OM FÖLJANDE BRISTER SOM LIGGER UTANFÖR VVS-ENTREPRENADEN:

Intygas

Denna VVS-installation är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.
För information om branschregler, se www.säkervatten.se.

FÖRETAGSNAMN:

Seth & Son Rör AB

ORT:

TROSA

DATUM:

2021-10-26

NAMN:

Jakob Söhr

BRANSCHLEGITIMATION NUMMER:

166161

SIDAN 2 AV 2

Seth & Son Rör AB
Industrigatan 5
619 30 Trosa

Org.nr: 559240-3678
Tel: 0707-12 87 10
E-post: info@sethson.se



Auktoriserat
VVS-företag

Utskriftsdatum: 2021-10-26
Kundens projekt #: Slånbärsvägen 23
Kund: Fredrik Johansson
löpnummer / Titel: 62/Egenkontroll rör installationer

Rapportör: Andreas Bernehjält (0004)
Vår referens: Andreas Bernehjält
Telefon: 0707128710

Arbetsorder # / Titel: A1493/ Krymla
Arbetsorder-adress: -
Beskrivning: -

Egenkontroll

Arbetets startdatum -

Lägg till bilder för att visa hur projektet fortlöper (min. 1, max. 4)

Vänligen fyll i listan (alla frågor måste besvaras)

Frågor	JA NEJ N/A	Notering	Vem, när
Har du städat platsen?	Ja	ok	Andreas Bernehjält, 2021-10-26
Provtryckning	Ja	ok	Andreas Bernehjält, 2021-10-26
Provkört maskiner tex tvättmaskiner, duscha, blandare, wc	Ja	ok	Andreas Bernehjält, 2021-10-26
Kontrollerat alla kopplinga	Ja	ok	Andreas Bernehjält, 2021-10-26
Kontrollerat infästningar och klammer	Ja	ok	Andreas Bernehjält, 2021-10-26
Isolering märkning	Nej	ej aktuell	Andreas Bernehjält, 2021-10-26
Montage vattenarmaturer	Ja	ok	Andreas Bernehjält, 2021-10-26
Kontrollerat avlopp prov spolat	Ja	ok	Andreas Bernehjält, 2021-10-26

Seth & Son Rör AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

Org. nr: 559240-3678
Momsreg. nr: SE559240367801
Säte: Trosa
Godkänd för F-skatt

Hemsida

Bankgiro
Plusgiro

SKAPAD MED FIELDLY

Utskriftsdatum: 2021-10-26
Kundens projekt #: Slånbärsvägen 23
Kund: Fredrik Johansson
löpnummer / Titel: 61/Provtryckning

Rapportör: Andreas Bernehjält (0004)
Vår referens: Andreas Bernehjält
Telefon: 0707128710

Arbetsorder # / Titel: A1493/ Krymla
Arbetsorder-adress: -
Beskrivning: -

Provtryckning

Arbetets startdatum 2021-10-11

Provtryckning av

- ☒ Fas 1 Tappvatten 14,7 bar 30 min, Fas 2 7,5 bar 90 min
- ☒ Fas 1 VS 8,6 bar 30 min, Fas 2 4,5 bar 90 min
- ☒ Provtryckt med vatten

Biskrivning

Provtryckning utfört av Jakob Söhr

Seth & Son Rör AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

Org. nr: 559240-3678
Momsreg. nr: SE559240367801
Säte: Trosa
Godkänd för F-skatt

Hemsida

Bankgiro
Plusgiro

SKAPAD MED FIELDLY