

Protokoll över isolationsmätning starkström

Projekt: Slånbärsvägen 33										Blad nr. 1			
Projektnamn: Slånbärsvägen 33										Datum: 2021-10-25			
Anläggning:										Namn: Thommy Johansson			
☒ Gruppcentral ☐ Apparatskåp ☐ Huvudledning										Mätinstrument: FLUKE 1653			
Anläggningsdel o.d.	Kontroll		Mot PE	N	Mot PE			Värmekabel/ folie			Anmärkning	Fel åtgärdat	
	Sign.	Datum			N+L1+L2+L3 Sammankpl.	L1	L2	L3	Mot PE	R Ohm		I Amp	Sign.
GR. 9	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 10	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 11	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 12	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 13	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 14	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 15	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 16	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 17	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 18	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 21	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 22	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 23	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 24	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 25	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 48	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 49	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR. 50	TJ	2021-10-25	<500mohm										
GR.51	TJ	2021-10-25	<500mohm										

Protokoll: Test av jordfelsbrytarfunktion

Anläggning	Slånbärsvägen 33	
Adress	Slånbärsvägen 33	
Postadress	Trosa	
Anl./Mätare nr		

Kontroll utförd av:	Thommy Johansson
Datum:	2021-10-25
Testprotokoll utan anmärkning:	☒
Ev. kommentar:	

[illegible]

Kontrollen utförd:

Datum

Namn

Checklista – egenkontroll av mindre elanläggning

Projekt: Slånbärsvägen 33	
Ansvarig arbetsledare: Thommy Johansson	Datum: 2021-10-25
Ledande montör: Thommy Johansson	Åtgärdat datum samt signatur:

Mom. nr	Benämning	Ingår ej	Anmärkning	Utan anmärkning	Signatur
1.	KABELFÖRLÄGGNING				
1.1	Renhållning	☐	☐	☒	TJ
1.2	Mekanisk åverkan	☐	☐	☒	TJ
1.3	Brandtätningar	☒	☐	☐	
1.4	Omgivningstemperatur	☐	☐	☒	TJ
1.5	Kabelstegar	☒	☐	☐	
1.6	Övrigt	☐	☐	☒	TJ

2	CENTRALER/APPARATSKÅP				
2.1	Renhållning	☐	☐	☒	TJ
2.2	Kablar	☐	☐	☒	TJ
2.3	Skadade centraler	☐	☐	☒	TJ
2.4	Märkning	☐	☐	☒	TJ
2.5	Säkringar	☐	☐	☒	TJ
2.6	Beröringsskydd	☐	☐	☒	TJ
2.7	Övrigt	☒	☐	☐	

3.	ANSLUTNA APPARATER				
3.1	Renhållning	☐	☐	☒	TJ
3.2	Kablar	☐	☐	☒	TJ
3.3	Skadade apparater	☐	☐	☒	TJ
3.4	Övrigt	☒	☐	☐	

4.	TILLFÄLLIGA ELANLÄGGNINGAR				
4.1	Allmänt	☒	☐	☐	
4.2	Anslutningskablar/anslutningsdon	☒	☐	☐	
4.3	Övrigt	☒	☐	☐	

5.	KONTROLLMÄTNINGAR				
5.1	Skyddsjordning	☐	☐	☒	TJ
5.2	Lika fasföljd	☐	☐	☒	TJ
5.3	Jordfelsbrytare	☐	☐	☒	TJ
5.4	Övrigt	☒	☐	☐	

Mom. Nr.	Anmärkning	Föreslagen åtgärd	Åtgärdat datum + sign.

