

EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete



UTGÅVA 2, MARS 2016, 1 SIDA

Egenkontroll avser objekt Badrum	Lgh/num/plan	Adress beställare Karlagatan 6 Vara	<input type="checkbox"/> Nyproduktion <input checked="" type="checkbox"/> Renovering	
Beställare eller beställares ombud	Telefon	E-post beställare	Golvyta m ² 5,5	Takhöjd m: 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat)	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
		Tarkett Aquarelle golvmatte
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)	<input type="checkbox"/> Finns inte
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn	<input type="checkbox"/> Finns inte
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	<input type="checkbox"/> Finns inte
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning	

Vägg	Våtzon 1	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Våtzon 2	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
5.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring för duschblandare	<input type="checkbox"/> Finns inte	
6.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring utanför duschplats eller motsvarande	<input type="checkbox"/> Finns inte	
7.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	<input type="checkbox"/> Finns inte	
8.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm	<input type="checkbox"/> Finns inte	

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta)	<input type="checkbox"/> Innerhorn	<input type="checkbox"/> Fog på golv	<input type="checkbox"/> Sockelfog	<input type="checkbox"/> Fog på vägg
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²	Åtgång vägg kg/m ² alt l/m ²

Egenkontroll - Inga avvikelser Egenkontroll - Avvikelser finns - Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga

Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns Är åtgärdade Är inte åtgärdade - beskriv nedan

Eventuella kommentarer golv/vägg:

Toaavlopp sitter för nära väggen

Bilagor: Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift

Namn GVK-företag Jubels Golv AB	Telefonnummer GVK-företag 0510-60305	
Kontroll utförd av Thomas Edlundh	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 5234	E-post GVK-företag info@jubels-golv.se