



**Skorstensfejarna LJ AB**

Koppargatan 6  
602 23 NORRKÖPING

## Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum  
2020-09-25

Diarienummer  
4077.2-159260

Utfärdare

**Skorstensfejarna LJ AB**

Koppargatan 6  
602 23 NORRKÖPING  
010-4952160

Adressat

**Ruda Fastigheter AB**

Ruda Gård 1  
643 94 Vingåker

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
<b>Gropptorp 1:102</b> Fastighetsadress Höjdvägen 7 Kontrolldatum 2020-09-24	Ruda Fastigheter AB Ruda Gård 1 643 94 Vingåker	Ruda Fastigheter AB Ruda Gård 1 643 94 Vingåker

### Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
<b>Braskamin</b> Bränsleslag Ved	<b>Amarant SE</b>	<b>Bottenvåning</b>	<b>Allrum</b>
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
<b>Modulskorsten</b>	<b>Nsp Safepipe 150</b>		

### Sakkunnighetsbesiktning

Besiktning avser nyinstallerad braskamin med tillhörande skorsten.  
Installationen är utförd enligt installationsanvisningen.

Rökkanalen är läckage mätt.

Tillåtet läckage 2,0 l/s m<sup>2</sup>  
Uppmätt läckage 0,1 l/s m<sup>2</sup>

Takskydd är ok

### Utfall

Utan erinran

Besiktningsman

**Mikael Gustavsson**