

Datum
2025-03-18Diarienummer
125-302781

Utfärdare

Torsby Sotningsdistrikt AB

Adressat

Tallmovägen 7 B
680 63 Likenäs
0564-100 35**Fastighet**

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Slättene 1:198		
Fastighetsadress		
Villavägen 18		
Kontrolldatum		
2025-03-18		

Objekt**Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis insats	Okänd öppen spis insats	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag			
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad tegelskorsten	Skorstenen

Provtryckning av röckkanal

I samband med brandskyddskontroll utfördes en röktrycksprovning av röckkanalen till öppna spisen.

Noteringar:

Skiljestenar lösa längst upp i röckkanalen

Skorstenen frostsadad ovan yttertaket, översta varven på skorstenen.

Utfall

Röckkanal godkänd

Besiktningsman

Jan Olsson