

Utskriftsdatum  
2025-03-25

Diarienummer  
2-916,01

Nästa besiktning senast  
2026-12-08

Utfärdare  
Ventgruppen Skaraborg AB  
Fabriksgatan 4  
543 50 Tibro

Adressat  
Vara kommun  
Box 96  
53422 VARA

## Byggnad

Fastighetsbeteckning Ålen 8	Regnr.	Beskrivning Fritidsgård	Antal lgh./lokaler
Byggnadens adress Storgatan 27, 535 30 Kvänum			


<b>Ägare</b> Vara kommun Box 96 53422, VARA	<b>Driftansvarig</b> Åsa Hammargård Tel: 0512-31085 E-post: Asa.Hammargard@vara.se
--	---


## Besiktigat system

Systembeteckning LA1	Systemtyp (S/F/FT/FTX) FTX	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 1
Fabrikat Swegon Guld 3	Placering Kattvind/ sidovind	Betjäna botten våning och övervåning	Installationsår
Flöde börvärde 377/397			
Drifttider Helfart Alla dagar 08:00-10:00	Drifttider Halvfart övrig tid	kW Frånluft 0,379kW	kW Tilluft 0,289kW
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			Totalflöde 374/406

## Övrig information

Då fastigheten inte används för tillfället så går aggregatet endast två timmar per dag, det behövs uppdateras när fastigheten är i bruk igen.
---

Besiktningsman Tobias Åberg	Cernr. 8106	Cert.organ Kiwa	
Behörighet K	Besiktningsdatum 2025-03-25	Nästa besiktning 2026-12-08	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningssman Tobias Åberg	Tel nr 010-516 87 72	Underskrift sakkunnig 
Cert.organ Kiwa	Certnr. 8106	Behörighet K
Besiktningdatum 2025-03-25	Nästa besiktning 2026-12-08	Ombesiktningdatum

## Ägare &amp; Fastighet

Namn Vara kommun	Tel nr 0512-31000	
Fastighetsbeteckning Ålen 8	Byggår 1929	Ombyggnadsår ?
Byggnadens adress Storgatan 27, 535 30 Kvänum		

## Driftansvarig

Driftansvarig Åsa Hammargård	Tel nr 0512-31085	E-post Asa.Hammargard@vara.se
---------------------------------	----------------------	----------------------------------

## Besiktigt system

Systembeteckning LA1	Systemtyp (S/F/FT/FTX) FTX	Fabrikat Swegon Guld 3
Placering Kattvind/ sidovind	Betjänar botten våning och övervåning	Antal lgh./lokaler
Flöde börvärde 377/397		
kW Frånluft 0,379kW	kW Tilluft 0,289kW	Drifttider Helfart Alla dagar 08:00-10:00
		Drifttider Halvfart övrig tid
Totalflöde 374/406		

## Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.



Utskriftsdatum  
2025-03-25

Diarienummer  
2-916,02

Nästa besiktning senast  
2029-12-08

Utfärdare

Ventgruppen Skaraborg AB  
Fabriksgatan 4  
543 50 Tibro

Adressat

Vara kommun  
Box 96  
53422 VARA

## Byggnad

Fastighetsbeteckning Ålen 8	Regnr.	Beskrivning Fritidsgård	Antal lgh./lokaler
Byggnadens adress Storgatan 27, 535 30 Kvänum			


<b>Ägare</b> Vara kommun Box 96 53422, VARA	<b>Driftansvarig</b> Åsa Hammargård Tel: 0512-31085 E-post: Asa.Hammargard@vara.se
--	---


## Besiktigt system

Systembeteckning Självdrag	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 2
Fabrikat Tegel och etenit	Placering Skorsten	Betjäna Källare	Installationsår 1929
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart 24/7	Drifttider Halvfart	kW Frånluft	kW Tilluft
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd	Luftryck vid besiktningstillfället 1008 hpa	Vind N 0 m/s	Temperatur 7°C

## Övrig information

Självdrag som betjäna två toaletter och förråd i källarplan
---

Besiktningssman Tobias Åberg	Certnr. 8106	Cert.organ Kiwa	
Behörighet K	Besiktningssdatum 2025-03-25	Nästa besiktning 2029-12-08	Ombesiktningssdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningssman Tobias Åberg	Tel nr 010-516 87 72	Underskrift sakkunnig 
Cert.organ Kiwa	Cernr. 8106	Behörighet K
Besiktningdatum 2025-03-25	Nästa besiktning 2029-12-08	Ombesiktningdatum

## Ägare & Fastighet

Namn Vara kommun	Tel nr 0512-31000	
Fastighetsbeteckning Ålen 8	Byggår 1929	Ombyggnadsår ?
Byggnadens adress Storgatan 27, 535 30 Kvänum		

## Driftansvarig

Driftansvarig Åsa Hammargård	Tel nr 0512-31085	E-post Asa.Hammargard@vara.se
---------------------------------	----------------------	----------------------------------

## Besiktigt system

Systembeteckning Självdrag	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Fabrikat Tegel och etenit	
Placering Skorsten	Betjäna Källare	Antal lgh./lokaler	
Flöde börvärde			
kW Frånluft	kW Tilluft	Drifttider Helfart 24/7	Drifttider Halvfart
Lufttryck vid besiktningstillfället 1008 hpa	Vind N 0 m/s	Temperatur 7°C	

## Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.

Pos	Komponent
<b>1</b>	<b>Dokumentation</b>
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
<b>2</b>	<b>Kanalsystem</b>
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
<b>3</b>	<b>Fläktrum/Vind</b>
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
<b>4</b>	<b>Fläktaggregat</b>
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
<b>5</b>	<b>Styr och Regler</b>
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
<b>6</b>	<b>Lägenhet/Lokal</b>
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
<b>7</b>	<b>Provningar</b>
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
<b>8</b>	<b>Övrigt</b>
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iakttag
8,3	Brukarsynpunkt



# Ventgruppen Skaraborg

## Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av  
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Ålen 8**  
Adress: **Storgatan 27, Kvänum**  
Byggnad: **Fritidsgård**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: LA1	botten våning och övervåning	2025-03-25	Godkänd	2026-12-08
2: Självdrag	Källare	2025-03-25	Godkänd	2029-12-08

Besiktningssman: Tobias Åberg  
Behörighet: K  
Företag: Ventgruppen Skaraborg AB  
Adress: Fabriksgatan 4, Tibro

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



-----  
Underskrift, Tobias Åberg