

# Energideklaration

## **Sammanfattning**

Möllerödsgatan 7a

282 32 Tyringe

Hässleholms kommun

Nybyggnadsår 1968

**Energideklarations-ID** 32451

**Energivåer finns från 1 till 7.** Den här byggnadens nivå är 3.

**Energiprestanda** 149 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

**Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav** 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

**Byggnadens uppvärmningssystem** Fjärrvärme

**Radonmätning** Är inte utförd

**Ventilationskontroll (OVK)** Är utförd

**Åtgärdsförslag** Har inte lämnats

**Energideklarationen är utförd av**

Finn Hultman, Energi & VVS Utveckling AB, EVU,

**Energideklarationen är giltig till** 2018-09-24

**Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.**

För mer information, besök [www.boverket.se](http://www.boverket.se)

## ***Byggnadens identifikation***

### **Län**

Skåne

### **Kommun**

Hässleholm

### **Information om fastighet Morgonstjärnan 1**

**Egen beteckning** Möllerödsgatan 7A Hus 4

### **Huvudadress för denna deklaration**

Möllerödsgatan 7a, 282 32 Tyringe

### **Adresser på byggnad med husnummer 4**

Möllerödsgatan 7a, 282 32 Tyringe

Möllerödsgatan 7b, 282 32 Tyringe

Möllerödsgatan 7c, 282 32 Tyringe

### **Prefix och byggnadsid**

1 - 2749960

### **Koordinater för byggnaden**

**X-koordinat** 6224596,819

**Y-koordinat** 414162,639

## ***Byggnadens egenskaper***

### **Typ av byggnad**

**Typkod** 222 - Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostad)

**Byggnadskategori** En- och tvåbostadshus

**Byggnadstyp** Friliggande

**Nybyggnadsår** 1968

**Byggnadens komplexitet** Enkel

### **Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen**

**Atemp** 328 kvadratmeter

**Avarmgarage** 0 kvadratmeter

### **Boarea (BOA)**

285 kvadratmeter

**Övriga byggnadsegenskaper**

**Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0**

**Antal våningsplan ovan mark 1**

**Antal trapphus 0**

**Antal bostadslägenheter 3**

**Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage**

**Bostäder 100 procent**

***Energianvändning***

**Energiuppgifternas mätperiod**

2007-01 till 2007-12

**Graddagar för ort**

Hässleholm

**Energi-index för ort**

Hässleholm

**Energi för uppvärmning och komfortkyla**

**Fjärrvärme 42443 kilowattimmar - fördelat värde**

**Energi för uppvärmning och tappvarmvatten**

42443 kilowattimmar

**Energi för tappvarmvatten**

6672 kilowattimmar - fördelat värde

**Övrig el som ingår i energiprestanda**

**Fastighetsel 2108 kilowattimmar - fördelat värde**

***Resultat av energiprestanda och energianvändning***

**Summa el totalt**

3664 kilowattimmar

**Byggnadens energianvändning**

44551 kilowattimmar

**Byggnadens elanvändning**

2108 kilowattimmar

**Normalårskorrigerat värde (graddagar)**

50525 kilowattimmar

**Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)**

48812 kilowattimmar

**Energiprestanda**

149 kilowattimmar per kvadratmeter och år

**Energiprestanda, varav el**

6 kilowattimmar per kvadratmeter och år

**Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)**

110 kilowattimmar per kvadratmeter och år

**Referensvärde 2 (liknande byggnader)**

122 till 149 kilowattimmar per kvadratmeter och år

**Övrig el som inte ingår i energiprestanda**

Verksamhetsel 1556 kilowattimmar - fördelat värde

**Uppgifter om solvärme och solcellssystem**

Finns solvärme Nej

***Uppgifter om ventilationskontroll***

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

**Typ av ventilationssystem**

Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

***Inspektion av luftkonditioneringssystem***

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

***Uppgifter om radon***

Är radonhalten mätt?

Nej

***Besiktning***

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

**Har experten besiktigt byggnaden?**

Nej

**Detaljinformation går att finna hos**

Byggnadsägaren

***Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden***

Åtgärdsförslagen är samlade till hus1 Möllerödsgatan 1 A-D

Byggnaden besiktigad av Driftingenjör Claes Nordström EVU AB

***Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig*****Ackrediterat företag**

Energi & VVS Utveckling AB, EVU

**Organisationsnummer**

556471-0423

**Ackrediteringsnummer**

7067:01

**Tekniskt ansvarig**

Finn Hultman

**E-postadress**

[hultman@evu.se](mailto:hultman@evu.se)

***Uppgifter om energiexpert*****För- och efternamn**

Finn Hultman

**E-postadress**

[hultman@evu.se](mailto:hultman@evu.se)

***Uppgifter om energideklarationen*****Datum för godkännande**

2008-09-24

**Version av energideklaration**

1.3

**Deklarations-ID**

32451