



Tjänsteanteckning

Räddningstjänsten Skaraborg har med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 4 §, genomfört en brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen var att kontrollera efterlevnad av de skyldigheter som återfinns i 2 kap. 2 § LSO.

Enligt 2 kap. 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till de anläggningar som berörs enligt 3 kap 5 § LSO.

Denna tjänsteanteckning redovisar de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll och utgör därmed underlag för bedömningen om brandskyddet kan anses skäligt enligt 2 kap. 2 § LSO.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	Laken 5, Kullenvägen 10
Namn	
Objektstyp	Lokaleldstad - uppvärmning
Benämning	Öppen spis Platsbyggd
Placering	Källarvåning Gillestuga
Frist	3 (år)
Kontrollant	Sebastian Adlivankin

Notering till kund

**Är det svårledat kan tilluft behövas till
öppen spis . Skorstenshuv kan påverka
draget.**

Nr Notering/upplysning

7.11 **Brandvarnare finns**

Brandvarnare bör kontrolleras regelbundet samt när bostaden inte använts under en längre tid. Det bör finnas rutiner för regelbundet byte av batterier enligt tillverkarnas anvisningar.

Kontrollmetod: Okulär

Nr Brist

7.22 **Släckutrustning saknas**

Det rekommenderas att det finns minst en 6 kg pulversläckare med effektivitetsklass 55A 233 B C placerad i anslutning till entré eller annan utgång.

Kontrollmetod: Okulär

Ni ges härmed möjlighet att yttra er över upprättad tjänsteanteckning i enlighet med 25 § förvaltningslagen.

*

Eventuella synpunkter ska vara räddningstjänsten tillhanda senast 2025-04-14.

Om inga synpunkter inkommer kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Beslut

Utifrån de brandskyddsförhållanden som observerades vid genomförd brandskyddskontroll konstaterar Räddningstjänsten Skaraborg att brandskyddet uppnår skälig nivå i enlighet med 2 kap 2§ LSO ärendet avslutas därmed.



Förklaringar till positionsnummer

1.0 - Eldstad 2.0 - Eldningsapparat 3.0 - Rök-/Im-/Avgaskanal 4.0 - Pannrum
5.0 - Tak och uppstigning 6.0 - Drift och skötsel 7.0 - Övrigt