



**Kramfors Sotning och
Ventilationssanering AB**
Nyadalsvägen 36
87264 SANDÖVERKEN

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2020-10-29

Diarienummer
20543.01-163123

Utfärdare

**Kramfors Sotning och
Ventilationssanering AB**
Nyadalsvägen 36
872 64 SANDÖVERKEN
0612-32155

Adressat

LARS LUNDSTEDT

RÖNNBÄRSTIGEN 19
90346 UMEÅ

Fastighet

Fastighetsbeteckning RÖKSTA 4:19	Ägare LARS LUNDSTEDT RÖNNBÄRSTIGEN 19 90346 UMEÅ	Brukare/Innehavare LARS LUNDSTEDT RÖNNBÄRSTIGEN 19 90346 UMEÅ
Fastighetsadress RÖKSTA 202		
Kontrolldatum 2020-10-29		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Öppenspis insats	Fabrikat/modell Jotul C400	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal		
Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning Insatsslang

Sakkunnighetsbevis

Besiktning avser nyinstallation av brasinsats med insatsslang monterad i befintlig tegelkanal.
Röckanal samt anslutning är kontrollerad med inspektionskamera och eldstaden är funktionstestad.

Besiktning är utförd utan anmärkningar och eldstaden är godkänd att brukas.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman
Johan Nordvall