

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Vibel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

201702385

Org.nummer 559086-6928

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Dina försäkringar

Objekt Buatjärnsvägen 8

Beställare Martina Maria Lejon

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-02-21

till 2022-03-09

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning PCI - VG 2014

☒ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning PCI - VG 2014

☒ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning PCI - VG 2014

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☐ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Aleksandr Kovaliov

Våtrumsansvarig arbetsledare Aleksandr Kovaliov

Ort och datum Härryda 2022-03-15

Signerat via BankID av ALEKSANDR KOVALIOV

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag



Uppladdade bilder

