

Blad II

KARTA i tre blad angående

avstyckning från

AVA 11:1

Org. nr. AC 2

Dnr. 204/68

Upprättad år 1971 av:

Håkan Zetterberg

Otto Westergren

Håkan Zetterberg
distriktslantmätare

Otto Westergren
ingenjör

FASTSTÄLLESEBEVIS

Datum

3/3 1972

Paragraf

194

Överantvartaren i länet fastställer i dag

denna förteckning.


Göran Nilsson

Secken Nordmaling Komman Nordmaling
Län Västerbotten Skala 1:1000

Beskrivning	Areall hektar	K Nr
litt A avr.jord	0.1970	
" B "	0.2018	
" C "	0.1923	
" D "	0.1904	11:9
" E "	0.1785	11:10
" F "	0.1695	11:11
" G "	0.2367	

Med varje styckningslott följer rätt att för
bad- och båtplats nyttja den del av stamfastig-
heten, som är belägen mellan resp. stycknings-
lott och stranden av Avafjärden.

Koordinatförteckning, se blad I



Lantmäteriet till 0376, 5000 134 134 134 0132

Arkivnummer m m

Nordmaling Nr. 3449:2


Elgatorn	Mätning	Koordinat	Areall	Kartering	Ämning
	OW	DC	DC	DC	DC / 18

HU 95

Servitutsavtal.

Ägaren till fastigheten Ava 11:1 (tjänande fastigheten) upplåter härmed för all framtid rätt för ägare till fastigheten Ava 11:10 (härskande fastigheten) att nyttja den befintliga vägen från korsningen Inneravavägen/Sikvarpsvägen fram till fastigheten Ava 11:10. Rätten gäller även att anlägga trekammarbrunn med infiltration, brygga samt trapp ner till stranden på fastigheten Ava 11:1. Ägaren till fastigheten Ava 11:1 godkänner att altanerna på byggnaden på fastigheten Ava 11:10 delvis går in på fastigheten Ava 11:1

Ava 1999-10-28



Paul Bäcklund

Ägare Ava 11:1



Erik Bäcklund

Ägare Ava 11:10

Detta servitutsavtal får inskrivas.



Rolf Byström o Gun Norberg
Haspelgatan 16
891 60 ÖRNSKÖLDSVIK

Tillstånd för vattentoalett med enskild avloppsanläggning och infiltration, Ava 11:10, fritidshus


Efter inspektion på platsen den 21/10 1999 beslutar bygg- och miljönämnden att lämna tillstånd för installation av vattentoalett med enskild avloppsanordning under förutsättning:

- att slamavskiljaren är av typ trekammarbrunn och har en våtvoly m av minst 2 000 l.
- att infiltrationsanläggningen utförs enligt erhållna anvisningar samt inlämnat placeringsförslag med avstånd minst 10 m från bostadshus samt med 5 m från väg/fastighetsgräns eller vattendrag.
- att T-rör monteras på utgående ledning från slamavskiljaren.
- att tömning av slamavskiljaren sker minst en gång per år.
- att tak-, grund- och ytvatten icke avleds till avloppsanläggningen.
- att spridningsledningarna är 2 x 15 m samt avståndet till grundvattenytan är minst 1 meter.
- att vattentäcker i närområdet inte påverkas av spillvattnet.

Innan återfyllning kring slamavskiljare och infiltrationsledning sker, skall anmälan om besiktning av utförda arbeten göras hos bygg- och miljökontoret, tel 0930-140 00.

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år.

BYGG- och MILJÖNÄMNDEN


Mats Näslund
Bygg- och miljöchef

Avgift för tillståndet är 775:- enl. bygg- och miljönämndens beslut 97.08.28, § 54. Faktura med inbetalningskort bifogas.