

Miljö- och byggnadsnämnden
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad
Tel: 0501-75 60 05
E-post: mbn@mariestad.se

Gullspång Nunnestad 5:1 - Slutbesiktning av enskild avloppsanläggning

Sökande:	
Besöksadress:	Nunnestad Östergården 29, Gullspång
Tillstånd:	2022-12-16
Boendeform:	Permanent
Slamavskiljare:	Slamavskiljare på 2 m ³
Rening:	Markbädd Baga Bio-moduler på 16 m ²
Entreprenör:	Folkessons Gräv

Undertecknad har vid inspektion 2023-05-04 konstaterat att avloppsanläggningen synes vara utförd i enlighet med meddelat tillstånd, i de delar som var synliga vid inspektionstillfället.

Ansvar för att hela avloppsanläggningen i övrigt har anlagts i enlighet med uppgifter i ansökningshandlingar samt miljö- och byggnadsnämndens beslut och villkor åligger sökanden.

För att undvika rotinträngning i anläggningen påminner vi om att man bör hålla träd och buskvegetation på tillräckligt avstånd från anläggningen.

Ärendet avslutas.

För Miljö- och byggnadsnämnden
Detta brev är hanterat digitalt och saknar därför underskrift

Jan Svensson
Miljöinspektör

Kopia till • AÖS