

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör _____
Byggkeramikrådets _____ Org.nummer _____
behörighetsnummer _____
Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag _____
Objekt Högamovägen 26 Ramdala _____
Beställare _____
☐ Nyproduktion ☒ Renovering
Arbetena utförda under tiden från 2023-05-20 till 2023-06-20

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör LIP	Systembenämning LIP Foliesystem 27
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör LIP	Systembenämning LIP Foliesystem 27
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör LIP	Systembenämning LIP Foliesystem 27

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☐ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet _____
Våtrumsansvarig arbetsledare _____

Ort och datum 2024-10-20

Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet