

Miljöenheten/ Samhällsbyggnadskontoret
Victor Doroshenko

ACRAFT I Östhammar AB (Andre
Sandgren)
Verkstadsvägen 11
742 34 Östhammar

Delges: Avfallsenheten

Utförandeintyg för avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavlopp samt med ansluten vattentoalett, Gräsö 2:94

Undertecknad har granskat fotodokumentation och utförandeintyg från avloppsanläggningen på fastigheten Gräsö 2:94. Avloppsanläggningen ska vara utförd enligt Bygg- och miljönämndens beslut. Slamavskiljaren har en volym på 3000 liter.

Avfallsenheten kommer nu att registrera att din avloppsanläggning är iordningställd. Slamtömning kommer att ske enligt kommunens renhållningsordning.

Tömning av slamavskiljare med ansluten vattentoalett sker enligt renhållningsordningen en gång per år.

Vid eventuellt behov av tätare tömningar, kontakta Östhammar Direkt på 0173-86 000. Möjlighet finns att söka dispens för glesare tömningar om det visar sig att det inte finns behov av tömning varje år. Dispens kan sökas hos Bygg- och miljönämnden.

Slamavskiljaren ska märkas upp med skylt för att underlätta vid tömning. Ange fastighetsbeteckningen på skylten. Skylt skickas med denna skrivelse men kan även hämtas vid kommunens återvinningscentraler eller i receptionen på kommunhuset i Östhammar.

Bygg- och miljönämnden

Victor Doroshenko
Miljö- och hälsoskyddsinspektör