



**NORRTÄLJE  
KOMMUN**

## DELEGATIONSBeslut

Datum  
2017-03-30

Diarienummer  
2017-1978

Östernäs Förvaltnings AB

Box 3214  
10364 Stockholm

## Avskrivning av tillsynsärende för enskild avloppsanläggning

**Fastighet:** UPPLUNDA 2:9

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att avskriva ärendet från vidare handläggning eftersom avloppsanläggningen på ovanstående fastighet i nuläget inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.

### Avgift enligt gällande taxa

Debitering sker i samband med ansökningsärende med diarienummer 2017-1882.

### Motivering

Vid inspektionstillfället 2017-06-22 konstaterades att anläggningen för bad, - disk - och tvättvatten på ovanstående fastighet fungerar tillfredställande.

Det samlade intrycket från besiktningen är att avloppsanläggningen fungerar vid nuvarande belastning. På längre sikt och med högre belastning kan otillräckligt renat avloppsvatten släppas ut i närområdet. Detta kan medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten och utsläpp av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Det finns dock inga indikationer på att det föreligger någon olägenhet i nuläget. På längre sikt eller med en högre belastning kan avloppsanläggningen behöva rustas upp för att klara dagens krav på rening av avloppsvatten.

Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte finns någon anledning att gå vidare med tillsynsärendet. Om olägenhet för människors hälsa eller miljön skulle uppstå kan dock Bygg- och miljönämnden komma att ställa krav på åtgärder av avloppsanläggningen.

### Bakgrund

Bygg- och miljökontoret utförde 2017-06-22 en inspektion på ovanstående fastighet. Avloppsanläggningen på fastigheten består av en slamavskiljare tvåkammarbrunn, en fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Tillstånd för avloppsanläggningen utfärdades 1978-10-13.

**POSTADRESS**  
Box 808, 761 28 Norrtälje

**BESÖKSADRESS**  
Estunavägen 14

**TELEFON**  
0176-710 00

**E-POST**  
bygg.miljonamnden@norrtalje.se

**ORGANISATIONSNUMMER**  
212000-0217

**TELEFAX**  
0176-716 70

**WEBB**  
norrtalje.se

**norrtalje.se**

**BYGG- OCH MILJÖKONTORET**



**Du kan begära att beslutet överprövas**

Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos länsstyrelsen. Du ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I skrivelsen anger du ärendets diarienummer, hur du vill att beslutet ändras och varför, ditt namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och måste vara inlämnad till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Bygg- och miljönämnden  
Beslutsdatum: 2017-06-30  
Diarienummer: 2017-1978

Mariia Malmberg  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Telefon: 0176-710 00 (Kontaktcenter)