

GATUKONTORETS ANVISNINGAR

..... skall normalt läggas i lutning minst 1:100, för källarlösa hus 1:50, mot gata eller väg, därest ej särskild godkänd underjordisk regnvattenledning från anordnas.

GOLVBRUNN, spygatt eller annat utslagsställe i förbindelse med spillvattenledningen skall normalt läggas högre än nedan angiven högsta högvattenyta för spillvatten. Lägre liggande utslagsställe skall förses med avstängningsmöjlighet.

GÅNGBANANS höjd i gatu- eller väggräns:

Punkt	a	b	c	e	g
Höjd	25.24	25.31	25.37	25.47	26.0 26.1

Höjd

Mellan ovan angivna punkter varierar gångbanehöjden rätlinjigt.

Understrukna höjdsiffror anger av gatukontoret föreslagna höjder i fastighetsgränsen för en planerad gata och lämnas utan förbindelse från gatukontorets sida.

SERVISLEDNING FÖR SPILLVATTEN kan anslutas vid gräns mellan å kartan angivna punkter i vilka servisledningens botten skall förläggas lägst på följande höjder:

Punkt	f
Höjd	23.36

Höjd

Mellan ovan angivna punkter varierar anslutningshöjden rätlinjigt.

Finnes ej spillvattenledning i gatan eller vägen, men sedermera kommer att anläggas, utmärks detta genom att anslutningshöjderna understrukits.

SERVISLEDNING FÖR DAGVATTEN kan anslutas vid gräns mellan å kartan angivna punkter i vilka servisledningens botten skall förläggas lägst på följande höjder:

Punkt	f
Höjd	23.87

Höjd

Mellan ovan angivna punkter varierar anslutningshöjden rätlinjigt.

Finnes ej dagvattenledning i gatan eller vägen, men sedermera kommer att anläggas, utmärks detta genom att anslutningshöjderna understrukits.

SERVISLEDNING FÖR VATTEN kan anslutas vid gräns mellan å kartan angivna punkter i vilka servisledningens botten skall förläggas lägst på följande höjder:

Punkt	f
Höjd	23.87

Höjd

Mellan ovan angivna punkter varierar anslutningshöjden rätlinjigt.

Finnes ej dagvattenledning i gatan eller vägen, men sedermera kommer att anläggas, utmärks detta genom att anslutningshöjderna understrukits.

Lägsta normala trycknivå i vattenledning $H_d = +63$ m

Finnes å plankarta inlagda plushöjder för avloppsledningar avser dessa lägsta inkopplingshöjd vid ledningen.

Högsta högvattenyta för spillvatten:

Punkt	f
Höjd	ink. höjd

Källare skall utföras vattentät upp till angiven högsta högvattenyta för spillvatten.

Golvbrunnar i källare skall utföras avstängbara.

Högsta högvattenyta för dagvatten:

Punkt	f
Höjd	markplan

Tomten får till ingen del läggas lägre än angiven högsta högvattenyta för dagvatten.

För höjdsättningen gällande fix nr vid

Angivna höjdsiffror hänföra sig till stadens nollplan som är + 13.42 m över rikets allmänna nollplan.

Särskilda anvisningar erfordras icke.

Orebro den 24 1973
ÖREBRO STADS GATUKONTOR
[Signature]

Nr 4886

Karta för nybyggnad på fastigheten 374:e kv. Hallonbusken 5 i Långbro församling i Örebro med adress Hallonstigen 17 Upprättad 1973-04-06

[Signature]
 stadsingenjör

