

Radonindikering

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Vimmerby Vi 57:6
Gatuadress: Klockargårdsgatan 1
Postnr: 598 71
Ort: Södra Vi

Besiktningssuppgifter

Uppdragsnummer:	JE3284
Besiktningsdatum:	2025-05-12
Besiktningförrättare:	Kenneth Åverling
Besiktningföretag:	OBM Ostkusten AB
Hustyp:	Friliggande 1 plans hus med källare
Byggår:	1967
Ventilation:	Självdrag - S
Väder	Mulet

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Våningsplan	Rum	Genomsnittlig radonhalt
Entréplan	Allrum	38 Bq/m3

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden vid boendemiljöer på entréplanet.

Övrigt

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3. Generellt är det betydelsefullt att allmänventilation/kontinuerlig luftväxling är tillräcklig i husets boendemiljöer resp. våtrum, detta under hela året.

Oskarshamn 2025-05-13

Kenneth Åverling



Besiktningssman / Certifierad Energiexpert

0708-232128 kenneth.averling@obm.se