

Radonindikering

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Vimmerby Vi 89:1
Gatuadress: Klockargårdsgatan 1
Postnr: 598 71
Ort: Södra Vi

Besiktningsuppgifter

Uppdragsnummer:	JE3341
Besiktningsdatum:	2025-05-19
Besiktningsförrättare:	Kenneth Åverling
Besiktningsföretag:	OBM Ostkusten AB
Hustyp:	Friliggande 1 plans hus med källare
Byggår:	1964
Ventilation:	Självdrag - S
Väder	Mulet

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Våningsplan	Genomsnittlig radonhalt
Entréplan	59 Bq/m ³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden vid boendemiljöer på entréplanet.

Övrigt

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³. Generellt är det betydelsefullt att allmänventilation/kontinuerlig luftväxling är tillräcklig i husets boendemiljöer resp. våtrum, detta under hela året.

Oskarshamn 2025-05-20

Kenneth Åverling



Besiktningsman / Certifierad Energiexpert

0708-232128 kenneth.averling@obm.se