



Skorstensfejarmästarna Södertörn AB

Snättringeleden 1
14141 Huddinge

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2024-11-28

Darienummer
141278500-293980

Utfärdare

Skorstensfejarmästarna Södertörn AB

Box 31
793 21 LEKSAND
08-7114744

Adressat

Dahlström Kerstin

Aklejavägen 4
141 43 HUDDINGE



Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Kemisten 6	Dahlström Kerstin	Dahlström Kerstin
Fastighetsadress	Aklejavägen 4	Aklejavägen 4
Aklejavägen 4	141 43 HUDDINGE	141 43 HUDDINGE
Kontrolldatum		
2024-10-24		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis	Platsmurad	Bottenvåning	Hall
Bränsleslag			
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		Platsmurad

Statusbesiktning

Eldstad: Öppenspis placerad i inre hall på bottenvåning. Utan anmärkning.

Rökkanal: Tegelkanal, 7 meter lång, med måtten 13cm X 14cm.

Rökkanalen uppfyller inte täthetsklass N1, men för ändamålet "trivseldning i öppenspis" föreligger inte något akut behov av tätning av kanalen.

Om en luckförsedd eldstad monteras till kanalen skall kanalen tätas till täthetsklass N1.

Om en luckförsedd eldstad monteras skall även avståndet mellan brännbara byggnadsdelar och rökkanalens omslutningsvägg på våning 1 kontrolleras, då rökgastemperaturen då blir mycket högre.

Takskyddsanordningarna är utan anmärkning.

Utfall

Godkänt

Besiktningsman

Frans Nyström

1270655-621645 S:529

K188 1/1

1270655