

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör

Byggkeramikrådets behörighetsnummer

Org.nummer

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag

Objekt Badrum

Beställare

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2016-04-04

till 2016-05-14

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör Schönox	Systembenämning Schönox Folie 1
■ <i>Vägg våtzon 1</i>	Tillverkare/Leverantör Schönox	Systembenämning Schönox Folie 1
■ <i>Vägg våtzon 2</i>	Tillverkare/Leverantör Schönox	Systembenämning Schönox Folie 1

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i

Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskikte

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare



Ort och datum Karlskrona 2016-05-26

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.