

Datum
2020-11-06Diarienummer
6083-164089

Utfärdare

Sot & Ovk i Arvika ABÅkaregatan 12
671 34 Arvika
0570-71 12 73

Adressat

UWE BERNARD**IM KURZFELD 5
66564 OTTWEILER
Germany****Fastighet**

Fastighetsbeteckning TRESKOG 2:57	Ägare UWE BERNARD IM KURZFELD 5 66564 OTTWEILER Germany	Brukare/Innehavare UWE BERNARD
Fastighetsadress ABBORRSJÖN SKOLHUSET 1		
Kontrolldatum 2020-11-05		

Objekt**Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis	Husqvarna N:o 727	Första våningen	Kök
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		14 x 20 cm

På begäran

Ö 241/2020

Okulärbesiktning och brandskyddskontroll av vedeldad köksspis med tillhörande murad röckanal före eldning.

Ovan yttertak: Skorstenens fogar och tegel har frostsador, bör repareras.

Utfall

Med erinran enligt ovan

Besiktningsman

Christer Kolberg