



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Yttrande – Bygggärende

1 (2)

Cecilia Segerstedt
Bygglövsarkitekt
Lysekils kommun

Handläggare: Karl-Fredrik Petzäll
Telefon: 010-161 55 21

Datum: 2023-10-09
Dnr: 2023-001004

Fastighet: Lögen 1:6

Sökande: Karolina Kiel Olsson

Inkom till räddningstjänsten: 2023-09-22

Extern dnr: B-2023-647

Yttrande angående förhandsbesked

Ärendet är granskat enligt Plan- och bygglagen (2010:900) med avseende på byggnadens placering, tillgänglighet för räddningsfordon samt de tekniska egenskapskraven i händelse av brand.

Ärende

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

Granskade punkter i ärendet

Räddningstjänstens möjligheter till insats

Byggnadens placering bedöms ge förutsättningar för nåbarhet inom 50 meter från räddningstjänstens uppställningsplats till angreppspunkt i enlighet med BBR 5:721.

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Avstånd överstiger 8 meter till närmsta byggnad i enlighet med BBR 5:61.

Riskhänsyn

Verksamheterna i det närliggande området bedöms ej medföra en förhöjd riskbild för aktuell byggnad som kräver särskilt beaktande.

Aktuell byggnad bedöms ej medföra en utökad riskbild för omkringliggande verksamheter i sådan omfattning att en särskild utredning krävs.



Samhällsbyggnadsnämnden
2023-10-09, B-2023-647



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Yttrande – Bygggärende

2 (2)

Bedömning

Räddningstjänsten har inget att erinra inför lämnande av förhandsbesked.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN

Karl-Fredrik Petzäll
Brandinspektör



Samhällsbyggnadsnämnden
2023-10-09, B-2023-647