



Sotarn i Piteå AB

Odengatan 12
94139 Piteå

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2021-09-01

Diarienummer
60202-186032

Utfärdare

Sotarn i Piteå AB

Adressat

Odengatan 12
941 39 Piteå
0911-230650

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jordbrogränd	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Kyrkstuga 202		
Kontrolldatum 2021-08-26		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis insats - Sekundär	Egentillverkad		Allrum
Bränsleslag			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad tegel	Skorsten

Konditionsbesiktning

Besiktningen avser kontroll av insats i en murad öppen spis ansluten till en murad röckanal. Skorstenen är reparerad ovan yttertak med en ny skorstenskrona. Stenullsisolering finns på kallvind.

Utlåtande: Eldstad med tillhörande röckanal är kontrollerade utan anmärkningar.

Avvikelse tak: Glidskydd/krokar monteras vid takfot.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Jörgen Jönsson