

2024



ORG NR: 559033-2366
HEMSIDA: AERIUS.SE
E-MAIL: INFO@AERIUS.SE
VÄXLNR: 010-300 1600

PROTOKOLL VENTILATION

Datum: 2024-07-02
Tekniker: Ziad Sik

KUND

Namn: Eva
Person.nr: 19510210-6704
E-post: Evaedanielson@gmail.com
Postnr: 14734

Efternamn: Danielson
Mobilnr: 070-6752850
Adress: Ångsgöksvägen 3
Ort: Tumba

BOSTAD / LOKAL / FASTIGHET

Antal våningar:	1 Yta:	116 KVM
Källare:	NEJ Garage:	NEJ
Vind:	JA Takhöjd inomhus:	A (0 - 250cm)
Radonproblem:	Vet Ej Ventilationssystem:	FTX
Värmesystem (tex NIBE F110)	Energiförbrukning	KWH/ÅR

KONTROLL

Ventilationskanaler	Don/ventiler/galler	Aggregatet
Frånluftskanaler	Rengöring Frånluftsdon	Rengöring Värmeväxlare
Uteluftskanal	Rengöring Tilluftsdon	Rengöring Fläktmotor (tilluft)
IM-kanal	Rengöring Ytterväggsgaller	Rengöring Fläktmotor (frånluft)
		Rengöring Aggregat invändigt

Noteringar:

2 st motor byts

LUFTFLÖDESMÄTNING FRÅNLUFT (Mätmetod Testo)

Rum	Flöde före rengöring (L/S)	Flöde efter rengöring (L/S)
Tvättstugan		12
Badrum		13
Klk		6
Kök		10
Summa	0	41

LUFTFLÖDESMÄTNING TILLUFT (Mätmetod Testo)

Rum	Flöde före rengöring (L/S)	Flöde efter rengöring (L/S)
Tvättstugan		6
Kök		9
Hall entrén		5
Vardagsrum		9
Sovrum 1		7
Sovrum 2		7
Kontoret		6
Mattplats		6
Summa	0	55