

Bjuv

2025-07-07

Bjuvs kommun

Box 501, 267 25 Bjuv

Besöksadress

Mejerigatan 3

Telefon

042-458 50 00

E-post

info@bjuv.se

Webbplats

www.bjuv.se

Virginija Kulikauskaite
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
virginija.kulikauskaite@bjuv.se

Kerstin Birgitta Bengtsson
Vintergatan 8B lgh 1001
267 31 Bjuv

Skrivelse

Diarienummer: MILJÖ-2024-675-6

Fastighet:	HERMELINEN 4
Fastighets adress:	Norra storgatan 52
Fastighetsägare:	Kerstin Birgitta Bengtsson

Information om avloppsanläggningen

Bygg- och miljönämnden i Bjuvs kommun informerar att avloppsanläggningen på fastigheten Hermelinen 4 med adressen Norra storgatan 52 i Bjuv som består av trekammarbrunn som sedan leder till kommunalt spillvattennät uppfyller inte kraven enligt miljöbalken och därför bör vid ägarbytet åtgärdas.

Med hänsyn till att fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten och att avloppet är ansluten till kommunalt spillvattennät bedömer bygg- och miljönämnden att det kommunala spillvattennätet är den miljömässigt mest lämpliga lösningen.

Trekammarbrunnen bör därför avvecklas. Detta ska redovisas både skriftligt och med fotodokumentation. Av bilderna ska tydligt framgå vad som avvecklas, hur arbetet blev utförd samt tydligt visa platsen, t.ex. en del av huset eller något annat som kan underlätta identifiering av platsen. Åtgärden ska även redovisas skriftligt.

Vid ej utförd åtgärd kan Bygg- och miljönämnden fatta ett beslut i ärendet.

För bygg- och miljönämnden

Virginija Kulikauskaite
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Denna skrivelse har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia

Tina Leo
Fastighetsmäklare



**BJUVS
KOMMUN**

