

Beslut av hälsovårdsinspektör enligt delegering av hälsovårdsnämndens beslutanderätt, fastställt i länsstyrelsen den 26.3.1971

Sökanden:.....Margot Sundberg.....
Roslagsgatan 16 B II 761 00 NORRTÄLJE.....

Fastighetsägare:.....Sökanden.....

.....
 Från sökanden hade den 29/9-19.76 inkommit en ansökan att
 få installera 1 WC till sluten tank å fastigheten:.....
Blidsta 1:5 Söderbykarl församling.....

Enligt ansökan skall vattenklosett typ:.....IFÖ.....
 med en högsta spolvattenmängd av ca3..... liter per spol-
 ning installeras och avloppsvattnet skall avledas till sluten
 tank av fabrikat:..... rymd: 3 000 l.....

Övr:.....

Beslut

Ansökan beviljas enligt 46 §, HS, under förutsättning
 att arbetena utföres fackmässigt och enligt installationsbe-
 skrivning

att slamtömning sker regelbundet genom Norrtälje kommuns ren-
 hållningsavdelnings försorg dock minst en gång per år

att innan rörgravar m m återfyllas anmälan om besiktning göres
 till hälsovårdskontoret

att den slutna tanken förses med larmanordning utvisande när
 tömning skall ske

att anläggningen skötes så att sanitär olägenhet ej uppstår

att återfyllnaden runt tanken och ledningarna sker med sand

att anläggningen utföres inom 2 år från beslutsdatum.

Norrtälje den 25/10/76

.....Ake Jorild.....
 Åke Jorild, hälsovårdsinspektör