

Fastighetsbeteckning Åkers-Åsättra 1:132		Byggherre (namn och adress) Henrik Bäckström	
Fastighetens adress		Oppgårdens Åsättra	
Byggnadsskede ☐ schakt ☐ dränering ☐ grund ☐ läge		184 91 ÅKERSBERGA	
☐ stomme ☐ inredning ☒ slutbe- siktning ☐ efterbe- siktning			

Anteckningar

NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

Statligt lån nr 01-04-64793-8


Erinringar:

- * Två stycken ventiler upptas i gavelspets (sida mot garage/förråd).
- * Brunn för avloppsluftning kapas och förses med skyddsbetäckning.
- * Täckning med plastfolie i grunden har ej utförts.

* Sammanställd servicepärm för tekniska installationen förvaras lämpligen i grovkök.

✓ * Injusteringsprotokoll för installation av luftburen värme insändes till byggnadsnämnden.

* Sotarintyg inväntas.

Anmälan för ny besiktning skall ske (datum)	Emottaget bekräftas
Besiktningens underskrift  Göran Andersson Byggnadsinspektör	Datum och underskrift av ansvarig arbetsledare

BESIKTNINGSRAPPORT

Besiktningsdatum

1991.08.12

Protokollsparagraf

Fastighetsbeteckning Åkers-Åsättra 1:132	Byggherre (namn och adress) Henrik Bäckström
Fastighetens adress	
Byggnadsskede ☐ schakt ☒ grund ☐ läge ☐ stomme Annat	
☐ inredning	
Anteckningar marken består av lerig morän grunden grävt till berg, gylta plinchar som dubbas i berg.	
Besiktningens avgift, kr	Anm för ny besikt. skall ske (datum)
Besiktningens underskrift Ulrich Glauber	Emottaget bekräftas Datum och underskrift av ansvarig arbetsledare Stefan Gaf

Byggnadsnämnden

1991-07-22

§ B 287

Åkers-Åsättra 1:132, dnr 213/91-331
Henrik Bäckström, Oppgården, Åsättra, 184 91 ÅKERSBERGA
Nybyggnad av enbostadshus

Föreslagen nybyggnad har 176 m² byggnadsarea och 147 m² bruttoarea.

Förutsättningar

Fastigheten är obebyggd.

För området saknas plan.

Beredning och motivering

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden.

BESLUT

Undertecknad beslutar med stöd av delegation

att lämna bygglov.

Villkor och föreskrifter

Byggnadens läge skall utstakas genom byggnadsnämndens försorg. Beställning av utstakning görs hos stadsbyggnadskontorets mätavdelning.

Byggnadens höjdläge skall godkännas av byggnadsinspektören på platsen innan byggnadsarbetena påbörjas.

Markplanering skall ske i överensstämmelse med bygglovritningarna.

Följande handlingar skall lämnas in till byggnadsnämnden och godkännas innan därav berörda arbeten får påbörjas:

- konstruktionsritningar i två exemplar över huvudbyggnadens grundkonstruktion,
- dräneringsplan,
- konstruktionshandlingar över ventilationsinstallationen,
- anmälan av ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetet,
- anmälan om vem av de ansvariga arbetsledarna som skall samordna uppgifterna.

forts

Byggnadsnämnden

1991-07-22

forts Åkers-Åsättra 1:132

Sökanden erinras om att

- skorsten skall utföras med 10 cm luftspalt mot trävägg,

Anmälan skall göras till byggnadsnämnden innan arbetena påbörjas och till följande besiktningar:

- grundbottenbesiktning,
- stombesiktning,
- slutbesiktning.

Avgifter för handläggning m m

Avgift utgår med 18.051 kronor enligt fastställd taxa.

Upplysningar

Byggnadsnämndens besiktningsmän är byggnadsinspektör Marita Eriksson och vvs-inspektör Arne Sjölund.

Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet (Se bilaga, Formulär A).

Expediering

Detta beslut sänds till:
Sökanden

Bertil Falk
1:e byggnadsinspektör

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

B. Holmgren

ANSÖKAN

Datum

91.03.19.....

Ansökan avser

☒ Bygglov ☐ Bygglov för tillfällig åtgärd ☐ Marklov ☐ Rivningslov ☐ Förhandsbesked☐ Strandskyddsdispens ☐ Ändring eller "förlängning" av beviljat lov.....
(Beslutsdatum och §)

Byggplats och sökande

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare (om annan än sökanden)	
Åkers Åsätra 1:6 lott A		
Fastighetens adress	Åsätra 184 91 Åkersberga	
Sökandens namn	Org nummer/Personnummer	Telefon: arbetet
Henrik Bäckström	530627-0132	0764-50482
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn)	Telefon: bostaden	
Oppgården Åsätra 184 91 Åkersberga	0764-50428	

Ärende

Ärendet gäller t ex ny byggnad, tillbyggnad, ombyggnad, ändrad användning, VVS-installation, skylt- och/eller ljusanordning, hiss, plank/mur. Fast cistern, upplag, parkering. Annan anläggning (ange vilken).

Nyproduktion av permanent bebyggt hus, 3-kamrbrunn + brunn

Byggnadstyp

☒ En-/Tvåbostadshus	☐ Grupphus	☐ Flerbostadshus	☐ Affärs-/Kontorshus
Annan husbyggnad			
☐ Industribyggnad	☐ Fritidshus		
Ifylls endast vid ny byggnad och tillbyggnad (se baksidan)			
Tomtyta (area)	Byggnadsyta (area)	Nyttillkommen våningsyta (bruttoarea), yttermått gäller	
1.645 m ²	170,4 m ²	170,4 m ²	

Statliga lån

Sökanden avser att finansiera med statligt lån

☒ Ja ☐ Nej

Produktionskostnad

Produktionskostnaden beräknas

☐ understiga 25 000 kronor ☐ överstiga 25 000 kronor ☒ överstiga 500 000 kr

Övrigt

Anteckningar

ÖSTERÅKERS KOMMUN	
Byggnadsnämnden	
2019-03-19	
213/91	331

☒ Handlingar i 3 ex bifogas☐ Handlingsföreteckning bifogas


Sökandens underskrift



Tillhör BYGGNADSNÄMNDEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN	
Beaktat	-07-22 3287
Beteckning B. Holm...	

Tjänsteanteckningar


Handläggare	Delegationsärende	Byggnadsnämndsärende
Förväntat beslut, datum	Preliminär avgift, kronor	



BYGGNADSYTA, Öppenyta
 I byggnadsyta ingår även öppenyta.
 Carport räknas som öppenyta.

Byggnadsyta

Öppenyta




VÅNINGSYTA (bruttoarea)

I våningsyta ingår inte uppenbarligen
 otillgängliga ytor.

1,9 m

Våningsyta



VÅNINGSYTA (bruttoarea) vid tillbyggnad

Vid tillbyggnad räknas bara tillkommande
 våningsyta.

ML-90 LAGENERGI

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
 Fore ☐ Efter Fore ☐ Efter

Beskrivningen avser ☒ småhus ☐ annan byggnad ☒ M = monteringsfärdigt ☐ P = platsbyggt		Inkom till to/byggnaden	
Husstyp (ex bostadshus, kedjehus, radhus, lämplighet, punkthus) Bostadshus			
Antal hus 1	Antal lägenheter 1	Antal hela våningsplan 1	
Kommun Österåkers Kommun		Län/beteckn AB	Fastighetsbeteckning Åkers Åsätra 1:132
Fastighetsadress Åsätra Oppgården 184 91 Åkersberga			
Sökandens namn, adress och telefon Henrik Bäckström Oppgården Åsätra 184 91 Åkersberga 0764-50428			
Grund Grundlag på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☒ Morän Grundläggning djup		Yttrevägg, gävelspets (utifrån raknat) ☒ M ☐ P Träpanel, vindtät papp, 70 regelverk (utgår vid välmtak)	
Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Torpargrund: Utbreddaplattor 250x600 Btg K 250 II, arm 3 Ø 12 Ks 40		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P	
Dränering 4" tegelrör med böjar och muffar av plast, alt. Drän.slang av PVC Ø 100		Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P	
Torpargrund Material yttrevägg Lättklinker Tjocklek 2.0 cm		Innervägg, barande ☐ M ☐ P	
Husskiljande källarvägg cm		Övriga innerväggar ☒ M ☐ P 12 hård board, 70 regelverk, 45 min.ull (i rumskiljande väggar)	
Bärande innervägg Betonghålstén 15 cm		Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☐ P ☐ Över källare ☒ Över kryp-utrymme ☐ Direkt på mark	
Icke bärande källarinnervägg cm		Bottenbjälklag ☐ M ☒ P 22 spånskiva, 45x220 bjälkar c 600, 215 min.ull, 6 hård k-board U-värde 0.24	
Annan cm		Övriga bjälklag ☐ M ☒ P 500 lösullsisol., arm plastfolie, 28x70 glespanel c 300, 13 gips el. panel U-värde 0.11	
Varmesolening i källaryttrevägg		Badrumsbjälklag: Lika bottenbjälklag ☐ M ☒ P Varmesolening K-värde	
Vattensolening i källaryttrevägg		Vattensolening Helsvetsad plastmatta	
Sockelbeklädnad Träskurad puts		Golvbeläggning -"-	
Bärande del ☒ Yttrevägg ☐ Innervägg		Altanbjälklag ☐ M ☐ P	
Våningsväggar Yttrevägg, långsida (utifrån raknat) ☒ M ☐ P Träpanel, 28 spikläkt c 600 tetofol, 240 RW-lättregel, 240 min.ull plastfolie, 12 bekl.skiva U-värde 0.19		Varmesolening	
Yttrevägg, kortsida (utifrån raknat) ☒ M ☐ P Lika långsida		Vattensolening	
K-värde		K-värde	

Tillhör BYGGNADSNÄMNDEN
ÖSTERÅKERS KOMMUN

Beslut

91 -07- 2 2

Betygar

B. Helander

K-värde
ÖSTERÅKERS KOMMUN
Byggnadsnämnden
213/41 331

Trappor Invända ☐ M ☐ P	Värmeinstallation Pannstörst ☐ M ☐ P
Utvändiga ☐ M ☒ P Tryckimpregnerat trä alt. betong	☐ Tegel ☒ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat Rokkanal, area Värmesol utloppande i övrigt Contura C350
Yttertak Taktak: Fackverk C1200 ☒ M ☐ P Taktakning, grader 27 Typ, material, dimension Enligt konstruktionshandlingar	☐ Panna i huset ☐ Flämsvärme-vent ☐ Gemensam värmecentral ☒ Annat Panna, typ kanalvärmare antal effekt sidyta 1 6 kW
Underlagstak ☐ M ☒ P 18 råspont, underlagspapp	☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ B Annat
Takbeläggning Betongtakpannor	Olyckningsaggregat ☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat
Yttertak över uppvärmt utrymme K-värde _____	Värmedium ☐ Varmvatten ☒ Varmluft
Fönster U-värde 1,6 4-glas ☐ 2-glas ☐ 3-glas	Värmefordelning ☐ Själv-cirkulation ☒ Fläkt-cirkulation ☐ Pump-cirkulation
Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m Grund: 100 kantförstyvad platta Btg K250 II, Arm. Nps50 ø C150 Yttervägg: Träpanel, vindtät papp, 95 regelverk Yttertak: Fackverk 27° C1200 18 råspont, underlagspapp, 23x38 bärl. betongtakpannor	Värmeförlopp ☐ Radiatorer ☒ Varmluft-inblåsning ☐ Varm golv ☐ Annat Värmestare, typ Varmvattenstare, typ
Ytterdörr = U-värde 1,0	Värmestare, typ Material i varmvattenledning Cu Material i kallvattenledning Cu Material i serviceledning PVC
Byggnadsnämndens anteckningar Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning ☐ Ja ☒ Nej Byggnadslov ☐ erfordras ej ☒ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt Dispensen avser	Ventilation ☐ Utsugning i självdrag ☒ Mekanisk ventilation FT Ersättningsluft ☐ Vådr-fönster ☐ Sprängventil ☐ Vent (förvarmd luft) ☐ Fönster med beslag ☐ Ventilade fönster ☐ Annat
Fastigheten rättsgilt bidad ☐ Ja ☐ Nej For området gäller ☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser For bestämmande av grundlaggn-satiet erfordras markundersökning ☐ Ja ☐ Nej	Allmänna upplysningar Huvudentreprenör Ansvarig arbetsledare Arkitekt Värsås-Stugan AB 0511-57170 Byggnadskonstruktör "- - - - -" Vvs-konstruktör Ing.f:a Bernth Andrée 0511-16360 Beskrivningen utförd av Värsås-Stugan AB,
Byggnadsminningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov ☐ utan minningar ☐ med minningar enl bil yttrande	Sökandens underskrift Åkersberga den 26/6-90 Henrik Bäckström Laila Johansson
den	den

Översiktlig
TEKNISK BESKRIVNING

Datum

91 03 18

Fastighet

Fastighetsbeteckning

AKERS ASÄTRA 1:6 lott A

Undergrund

Grundundersökning utförd

☐ Ja ☐ Nej

Typ av undergrund

Markradonförhållanden

☐ Högradon ☐ Normalradon ☐ Lågradon ☐ Ej undersökt

Grund

Typ

☐ Källare ☒ Krypgrund ☐ Hel platta

Grundförstärkning

Fyllning,
packning

Pålar/
Plintar

Annat system

Stomme och omslutande delar

Bärande delar i våningsplan

☒ Yttervägg ☐ Innervägg ☐ Pelare

Annat system

Vertikala bärande delar

☒ Trä ☐ Betong ☐ Stål ☐ Lättbetong

Annat material

Bjälklag

☒ Trä ☐ Betong ☐ Lättbetong

Annat material

Takkonstruktion

Fasadbeklädnad

☒ Trä ☐ Tegel ☐ Kalk-
sandsten ☐ Puts

Annat material

Takbeläggning

☐ Papp ☒ Tegel ☐ Betong ☐ Plåt

Annat material

Taklutning, grader

27°

Fönster

☐ Tvåglas ☐ Treglas ☒ Fyrglas ☐ Förseglade rutor (isolerglas)

Värmeinstallation

Gemensam
anläggning

☒ Anläggning i
byggnaden

Max panneff, kW

6 kW

Uppvärmning

Vatten-
radiator

☒ Luftvärme

☐ Elradiator

Annat system

Energislåg

☐ Olja

☐ Gas

☒ El

☐ Fast bränsle

Annat energislåg

Luftbehandlingsinstallation

☐ Spjältdragsventilation (S)

☐ Fläktstyrd frånluft (F)

☒ Fläktstyrd till- och frånluft (FT)

☒ Värmedåtervinning

☐ Kylanläggning

☐ Befukttningsanläggning

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Byggnadsnämnden

Andra installationer

Dnr 213/91

Lott 331

Vatteninstallation

☐ Kommunal anläggning

☐ Gemensam/Samfärd anläggning

☒ Egen
anläggning

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s

Avloppsinstallation

Spillvatten, ansluten till

☐ kommunal anläggning

☐ gemensam/
samfärd anläggning

☒ egen
anläggning

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s

Lägsta utloppshöjd, m

Regnvatten, ansluten till

☐ kommunal anläggning

☐ gemensam/
samfärd anläggning

☒ egen
anläggning

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s

Lägsta utloppshöjd, m

Dräneringsvatten, ansluten till

☐ kommunal anläggning

☐ gemensam/
samfärd anläggning

☒ egen anläggning

Lägsta utloppshöjd, m

Övrigt

Stomsystem

☒ Helt förtillverkat

☐ Delvis förtillverkat

☐ Helt platsbyggt

Skyddsrum

☐ Ja

☒ Nej

Experimentbyggnad

☐ Ja ☒ Nej

Typgodkännande föreligger

☐ Ja, bilaga kopierad av godkännandet

☒ Nej

Beslut

9-07-22

213/91

Betygar

B. Holmgren

(Underskrift)

Henrik Boekman



INJUSTERING-/ LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Fastighetsägarens ex.

Ordernummer

Datum

Blad

nummer 1766037

Datum 70/1-92

Husleverantör

Event.avtalsnummer

Fastighetsägare

Address

Ventilationsritning nummer

Backstrom Henrik

Asutra, Norrbotten
Postadress
18491 Åkersberg

51250

Tel. 0764 / 50428

☐ Värmeåtervinning

☒ Luftvärme

Frånluft

Övrigt

Lägenhetsyta

Erånluftsflöde 0,35 l/s/m²

Tilluftsflöde

 m^2

min

1/s

Ca

1/s

Utfört av servicemontör

Kontor

Datum	
-------	--

av servicemontör
18579

Fredrik

Taby

Datum 20/1-92

Injustering av till- och frånluftsdon sker vid inställning normalläge, se projekteringsritningen. Spjäll i spiskåpa samt forceringsdon stängda.

Uteluftsflöde ca 90 % av tot. frånluftsflöde	Dnr 213/91	Litt. 331
Mätinstrument <i>Siwema</i>		
Anm.		

x) Ö.V = övervåning; U.V. = undervåning; K = källarevåning

FÖRKLARINGAR



HÅRDGJORD YTA , BTG PLATTOR



ASFALT ALT. GÅRDSGRUS




HÖJDNIVÅ



HÖJDNIVÅ BEF. SOM FÖRÄNDRAS

Varje avvikelse från godkänd ritning
fordrar byggnadsnämndens tillstånd



Tillhör BYGGNADSNÄMNDEN
I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Beslut

-07-22

B287

Betygar

B. Holmström

VärsåsVillan

mer hem än hus

Box 301, 533 02 LUNDABRUNN. TELEFON 0511-571 70

RIITAD KÖNSTRUERAD AV GRANSKAD AV
MA

DATUM

910318

ARBETSNUMMER

REG. ANT.

REGISTRERINGEN AVSER

SIGN.

DATUM

ÅKERS ÅSÄTRA 1:6 lott A

Österåkers kn. 1:132

Henrik Bäckström Laila Johansson

MARKPLANERINGSRITNING

SKALA 1:500


KOD TYP POS

RITNINGSNUMMER

REG.

A 01028 - 01



Björnsjö Kvarn AB, 88 05 000 ex. Helsingborg 070 11 100





REG.		ANT.	REGISTRERINGEN AVSER		SIGN.	DATUM
VÄRSÅS-STUGAN VILLAN FÖR BÄTTRE BOENDE BOX 301 • 533 02 LUNDSBRUNN • TEL. 0511-571 70 RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV						
BL		DETALJ FÖNSTERANSLUTNING		SKALA		1:10
DATUM		ARBETSNUMMER		RITNINGNUMMER		REG.
90 01 29				M 90		

VINDSBJÄLKLAG

450 LÖSULLSISOLERING
50 MIN.ULLSMATTA
ARM PLASTFOLIE, TYPGODKÄND
28x70 GLESPANEL C300
13 GIPS ALT. PANEL



		REG.	ANT.	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN.	DATUM	
VÄRSÅS-STUGAN VILLAN FÖR BÄTTRE BOENDE BOX 301 • 533 02 GÖTENE • TEL. 0511-571 70 RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV BL			DETALJ TAKFOT SKALA 1:10				
DATUM 88 11 03		ARBETSNUMMER					
			KOD TYP POS		RITNINGSNUMMER		REG



REG.	ANT.	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN.	DATUM
------	------	----------------------	-------	-------

VÄRSÄS-STUGAN
FÖR BÄTTRE BOENDE
LUNDSBRUNN 533 02 GÖTENE Tel. 0511-571 70

RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
SO

DATUM
88 11 03


ARBETSNUMMER

DETALJ GAVEL
KOD TYP POS
ML 90

RITNINGSNUMMER

SKALA 1:10

REG



YTTERVÄGG $U_p = 0,187$

TRÄPANEL

28 SPIKLÄKT

RW VINDTÄT

240 LÄTTREGELVERK

240 MIN.ULLSISOLERING

0,15 PLASTFOLIE

13 GIPS

TÄTFIBER

25x100 SYLL TRYCKIMPR.
GRUNDISOLERINGSPPAPP


BJÄLKLÄG $U_p = 0,257$

22 SPÅNSKIVA

45x220 BJÄLKAR C 600

215 MIN.ULLSISOLERING

HÅRD K-BOARD



VÄRSÅS-STUGAN
VILLAN
FÖR BÄTTRE BOENDE
BOX 301 • 533 02 LUNDSBRUNN • TEL. 0511-571 70

RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

S0

DATUM

90 03 20

ARBETSNUMMER

REG.

ANT.

REGISTRERINGEN AVSER

SIGN.

DATUM


DETALJ SYLL

SKALA 1:10

KOD TYP POS

RITNINGSNUMMER

REG.




GAVELVÄGG


TÄTFIBER

10x140 FRANSK SKRUV



LÖS SKIVA




LÅNGSIDA




		REG.	ANT.	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN.	DATUM
Värmdö Villan Byggt av Värmdö kommun Box 301, 810 06 Långsidsnärheden Telefon 0800-571 70						
RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV						
DATUM	ARBETSNUMMER	HÖRN YTTERVÄGG		SKALA 1:10		
		KOD TYP POS		RITINGSNUMMER		REG.
		LD90				



REG		ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
VÄRSÅS-STUGAN VILLAN FÖR BÄTTRE BOENDE BOX 301 • 53302 GÖTENE • TEL. 0511-571 70 RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV					
DATUM			ARBETSNUMMER		
KOD TYP POS			RITINGSNUMMER		
REG			REG		
DETALJ BURSPRÅK			SKALA 1:10		



EV. MELLANLÄGG
EJ MITT FÖR TAKSTOL



INNERVÄGG
12 BEKLÄDNADSSKIVA
70 REGELVERK
45 MIN.ULLSISOL., LEV. LÖS
12 BEKL. SKIVA

A


36x70 KORTLING C 600

B

36x70 KNAF

PARALLELLT BJÄLKAR


TVÄRS BJÄLKAR



C

A, B GÄLLER NÄR INNERVÄGG MONTERAS
FÖRE GOLVSPÅNSKIVOR T. EX. RUNT
VÄTUTRYMMEN OCH BÄRANDE VÄGGAR

C ÖVRIGA INNERVÄGGAR MONTERAS
EFTER GOLV SKIVOR



A	DETAIL C	BL	88 02 25
REG	ANT.	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN. DATUM

VÄRSÅS-STUGAN
FÖR BÄTTRE BOENDE
LUNDSBRUNN 533 82 GÖTENE Tel. 0511-571 70

RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

SO

DATUM

85.01.03.

ARBETSNUMMER

DETAILJ INNERVÄGG

KOD TYP POS

ML 84

RITNINGNUMMER

SKALA 1:10

REG

BTG-TAKPANNOR
23x38 STÖ- OCH TEGELLÄKT
UNDERLAGSPAPP
18 RÄSPONT

34x70

22x170
(22x145)

15 FASSPONT
22x170 DEKORBRÄDA
34x120
22x65 UTV. SMYGLIST

22x120 FODER

36 PANEL
28 SPILLÄKT
VINDTÄT PAPP
95 REGELVERK

25x100 TR. RUP. SYLL
GRUNDMURSPAPP

SEKTION-LÅNGSIDA



230

2090

25

ÖK FÄRDIGT GOLV

213/91
931




SEKTION-GAVEL

TAKSTOL
3x95 PÅSLAG
36 PANEL

2230

2115

DÖRR



SÖPSKÅP

CAR-IN PORT

VÄRRÅS-VILLAN
FÖR EN FÄRDIG VILLAN
SÖS SVL 000-0000000000 TEL. 000-000000

RITAD KONSTRUERAD AV SKARERÅS AV






DATUM
910910

ARBETSNUMMER

FIG.	ANT.	FÖRSTYRERHÖJNING AVSEER	SKALA	DATUM

GARAGE-ÖSKOL

SKALA 1:10



STOLPE, P1

VÄRSÅS-STUGAN
FÖR BÄTTRE BOENDE

LUNDSBRUNN 533 02 GÖTEBORGS TEL 0511 971 70

RIITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

SG

DATUM

ARKITEKTNUMMER


BYGGNAD

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

DETALJ: VERANDA

SKALA: 1:1

BYGGNAD




FASAD MOT ÖSTER

— BEF. MARK


— BLIV. MARK

TG


Varje avvikelse från godkänd ritning
fordrar byggnadsnämndens tillstånd




FASAD MOT NORR



TG



BET			ANT			ÄNDRINGEN AVSER			SIGN			DATUM													
VärsåsVillan Box 301. 533 02 LUNDSERUNN. TEL 0511-571 70												AKERS ASÄTRA 1:5 A Osteråkers kn 1:132 Henrik Bäckström Laila Johansson													
RIT/KONSTR AV				GRANSK. AV				ARBETSNUMMER				SKALA 1:100													
MA								10281 502																	
RITAD DEN												KOD TYP POS						RITNR.						BET	
910318																		A 01028-2							




Varje avvikelse från godkänd ritning
fordrar byggnadsnämndens tillstånd

TT	BYGGNADSNÄMNDEN
	ÅKERS KOMMUN
F	<i>B. Holmström</i>

427/00	331
--------	-----


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Värsås Villan		ÅKERS ÅSÄTRA 1:6 A		
Box 301, 533 02 LUNDSERUNN. TEL. 0511-57170		Åsteråkers kn 1:132		
RIT/KONSTR AV GRANSK. AV ARBETSNUMMER		Henrik Bäckström Laila Johansson		
MA		SKALA 1:100		
10281 503				
RITAD DEN		KOD TYP POS	RITNAR	BET
910318			A 01028-3	



YTOR
BTA 170.4
BOA 121.4
BIA 8.6
OPA 29.6
FA 17.7

Varje avvikelse från godkänd ritning
fordrar byggnadsnämndens tillstånd

TILLBÖRSLIG
B287
B. Holmberg



VENTILATION
MEKANISK VÄRMEÅTERVINNING TYP HUSÖVARNA
FTX LV6 TYPG.NR. 1092/87
SE SEP. RITN. PÅ LUFTVÄRME

BRASKAMIN
CONTURA C350 TYPG.NR. 5483/86 m. friskluftsintag

ROKKANAL
PREMODUL TYPG.NR. 3770/81


213/91 331

Väsås Villan

Box 301, 533 02 LUNDSBRUNN, TEL 0511-57170

RIT/KONSTR AV MA	GRANSK. AV	ARBETSNUMMER 10281 501
RITAD DEN 910318		

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
AKERS ÅSÅTRA 1:6 A Österåkers kn Henrik Backström Laila Johansson				
SKALA 1:100				
KOD TYP POS	RITN.NR. A 01028-1	BET		



Benämning	Kod	Antal
Växlar del	FX6	1
Luftvärmedel	TLV	1
Anslåda	AL	1
Aterluftslåda	AL	1
Uterluftsgaller	YG	1
Våggstos	VS	2
Spjällstos	SPI	1
Avluftshuv, tegel	FS1	2
Flexslang 0,5m	FXS	2
Flexstålslang	FSS	1
Trumsats	TRS	1
Genomf nippel	GN	1
Tilluftsdon, VLT	TD1	12
Adapter, fränl	FA	1
Frändon 10 OPF	FD3	4
Frändon kik	FD4	1
Ventilram, hana	VR3	14
Ventilram, hona	VR4	2
Böj 10-90	B1	5
Böj 10-45	B2	1
Böj 12-90	B4	11
T-rör 10-10	T1	1
T-rör 12-10	T2	13
T-rör 12-12	T3	2
Muff, M10	M1	1
Muff, M12	M2	3
Nippel, N10	N1	1
Nippel, N12	N2	11
Gavel, G12	G2	3
Dimändr 12-10	D1	2
Dimändr 16-12	D6	1
Ljuddämpare 125-900	LD3	2
Kanal 125 3m		15
Kanal 100 3m		7

RUM	FRÄNLUFT		TILLUFT	
	FLÖDE	DON	FLÖDE	DON
ALLRUM			29	2TD1
BAD	12	FD3		
ENTRE			10	TD1
KLK	3	FD4		
KÖK	10	FD3	29	TD1
SOV-1			21	2TD1
SOV-2			13	TD1
SOV-3			16	2TD1
TVÄTT	12	FD3		
VARDRUM			32	2TD1
WC	10	FD3		
SUMMA	47	1/s	150	1/s

- — Kanal över snittnivå
(t ex i bjälklag)
- — Kanal över snittnivå
(t ex på vindi)
- — Kanal under snittnivå
(t ex i bjälklag)
- Kanal i synlig snittnivå
- Kanal 100 mm
- Kanal 125 mm
- Kanal 160 mm

Förbränningsluften till öppen spis eller annan eldstad skall alltid anslutas med separat friskluftskanal.

- Vid montering av fränluft i hvätt kontrollera placering av forskräp och forskumare Justera ventilationskanalen efter dessa om omplacering skett efter projektering
- Alla genomgångar av fällskiktet skall förses med fällkrage
- Dränering av aggregat - Se monteringsanvisning.

→ Ventilationsspringa i dörr

① Termostat placeras 1,5 m från golv. Se monteringsanvisning.

Typ	Isolering		Fuktspår	
	Uppvärmda utrymmen	Uppvärmda utrymmen	Uppvärmda utrymmen	Uppvärmda utrymmen
Kanal				
Färdigt	Ingel krav	Minst 80mm	Nej	Nej
Tilluft	+ingel krav	Minst 150mm	Nej	Nej
Utluft	Minst 25mm	Ingel krav	Ja	Nej
Avluft	Minst 25mm	Minst 25mm	Ja	Ja
Aterluft	Ingel krav	Minst 150mm	Nej	Nej

Isolering isoleras med minst 30 mm i hela sin längd (K, AS).
Isolering inom det utrymmet som gaspis är kryddat eller
överskott gaspisgas förbränslet placering utan isolering.
Samtliga i tabellen angivna värden gäller för färdig isolerstycke.
Tillfällsanordningar i kliniska isoleras med 30-50mm mineralull.

	1	} Tertiärluft	100 V	Umluft	42 l/s
	2				
	3	} Frischluft	125 V	• Alerluft	108 l/s
	4				

^{a)} Alerluftablauf größer als bei Mischluft


Förhandsgranskad ☐
Granskad ☒
Erinringar Gjorda ☐
Utan ☒

Se tillhörande skrivelse
ÖSTERÅKERS KOMMUN 911014
BYGGNADSNÄMNDEN den
På tjänstens vägnar AS

OSTERÅKERS KOMMUN	
Byggnadsnämnden	
1991-09-18	
Dnr 213/91	Litt

Rev	Ant	Revideringen avser	Sign.	Datum

HUSQVARNA LUFTVÄRMSYSTEM QVLV6			
VÄRSÄS-VILLAN AB			
ÅKERS ÅSATRA 1 6 A			
ÖSTERÅKERS K N			
BYGGH ENRIK BÄCKSTRÖM			
Kod	Typ	Pos	Rev
SPECIAL			10281



FÖRKLARINGAR

SANTET

D1	DAGVATTENLEDNING	PVC MARKAVLOPPSRÖR
D2	DAGVATTENLEDNING	PVC AVLOPPSRÖR
S1	SPILLVATTENLEDNING	PVC MARKAVLOPPSRÖR
S2	SPILLVATTENLEDNING	PVC AVLOPPSRÖR
S3	SPILLVATTENLEDNING	GJUTJÄRNSRÖR MA-SYSTEM
KV1	KALLVATTENLEDNING	KOPPAR SS 1890 ISOL SERIE 31
KV2	KALLVATTENLEDNING	KOPPAR SS 1891 PRISOL
KV3	KALLVATTENLEDNING	KOPPAR SS 1891 PLUSPRISOL
KV4	KALLVATTENLEDNING	PEM NT 10
VV1	VARMVATTENLEDNING	KOPPAR SS 1890 ISOL SERIE 31
VV2	VARMVATTENLEDNING	KOPPAR SS 1891 PRISOL
VV3	VARMVATTENLEDNING	KOPPAR SS 1891 PLUSPRISOL
VV4	VARMVATTENLEDNING	KULVERT
VVC1	VVC-LEDNING	KOPPAR SS 1890 ISOL SERIE 32
VVC2	VVC-LEDNING	KOPPAR SS 1891 PRISOL
VVC3	VVC-LEDNING	KOPPAR SS 1891 PLUSPRISOL
VVC4	VVC-LEDNING	KULVERT

AV1	AVSTÄNGNINGSVENTIL	KULSDSVENTIL
AV2	AVSTÄNGNINGSVENTIL	KULVENTIL
AV3	AVSTÄNGNINGSVENTIL	SERVISVENTIL
B1	GOLVBRUNN FÖR PLASTMATT	BOTTENUTLOPP
B2	GOLVBRUNN FÖR PLASTMATT	SIDOUTLOPP
B3	GOLVBRUNN FÖR BETONGGOLV	SIDOUTLOPP
B4	GOLVBRUNN FÖR BETONGGOLV	SIDOUTLOPP VARIABELT INLOPP
B5	GOLVAVTÄTNING	
B6	SPYGATT	
BD1	BIDE	
BK1	BADKAR	
BL1	DISKBANKSBLANDARE	AVSTÄNGNING FÖR DM RESP TM
BL2	DUSCHBLANDARE	TERMOSTAT
BL3	SPÖLBANDARE	ÅTERSLUGNINGSSKYDD
BL4	BADKARSBLANDARE	
VK1	VATTENKLOSETT	
VK2	VATTENKLOSETT	
VM	VATTENMÄTARKOPPEL	
VM1	VATTENMÄTARE	
VP1	VARMEPUMP	
VVB1	VATTENVÄRMARE 300 LITER	TYP CTC-DRABANT
	SPILLEDNING I KOPPAR	DRAGES FRÅN SÄKERHETSVENTIL
	TILL GOLVBRUNN	

ANSLUTNINGSLINJNINGAR FÖR SANTARA APPARATER

	KV	VV	S
B1-6			75
BD1	12	12	75/50
BL1-3	12	12	
BL4	15	15	
DB1			75
TS1-3	12	12	75/50
TV1	12		
VUK1	12		
VK1	12		110

Förhållande granskad ☐
 Granskad ☒ *beg. han. kl.*
 Erhållit ☐ *Gjorda*
 Utan ☐
 Se tillhörande skrivelse
 ÖSTERÅKERS KOMMUN
 BYGGNADSNÄMNDEN den 9/10/15
 På tjänstens vägnar *K*

ÖSTERÅKERS KOMMUN
 Byggnadsnämnden
 1331-03-06
 Dnr Lrt

andree
 VVS o ENERGIKONSULT
 Västgöta 478 • 532 37 SKARA • 0511-18380

UTÅD AV REGISTERED AV
 KB, AH *34*
 1991-09-05 *Kalle Brundt*

ÅKERS ÅSÄTRA 1.6 A
 ÖSTERÅKERS KOMMUN
 HENRIK BÄCKSTRÖM LAILA JOHANSSON
 VÄNINGSPLAN
 SANTET

KNR 01026
 SKALA 1:50
 91058
 V52-001




VÄRSÄS-STUGAN
VILLAN
FÖR BÄTTE BOENDE
BOX 301 • 533 02 LUNDSBRUNN • TEL 0511-571 71
RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
IG

DATUM	ARBETSNUMMER
910919	

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSR	SIGN	DATUM
ÅKERS ÅSATRA 16 A				
OSTERÅKERS KN				
BACKSTROM				
BJÅLKLAGSPLAN			SKALA 150	
KOD TYP POS	RITNINGSBENUMMER			REG
	K 01 02B-2			

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Byggnadsnämnden
1981 09- 2 3

Lut	Lut
-----	-----



ANM
TS - TAKSTOL
L - YTTERAKLUCKOR
LT1- LIMTRABALK 90x315
C - 34x170
D - 45x145
E - 45x170


		REG ANT		REGISTRERINGEN AVSER		SIGN		DATUM	
BOX 301 • 533 02 LUNDSBRUNN TEL 0511-571 70 RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV		ÅKERS ÅSATRA 16 A ÖSTERÅKERS KN BACKSTRÖM		TAKSTOLSPLAN		SKALA 1:100			
IG		DATUM		ARBETSNUMMER		KOD TYP POS		RITNINGNUMMER	
91 09 18						K 01 028-3			

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Takstolen är be
räknad med "UNI
FRAME". Snittkra
fter har beräk
nats enligt 1:a
ordningens defo
rmationsteori.
Dimensionsnorm
virke: Nybyggnads
regler, Dimensio
nsnorm spikplåtar
godkännanderegl
er 4 1974, Kont
roll utföres enl
igt punkt 1.2 ,
godkännanderegler
nr 4. Alla mått
kontrolleras före
tillverkning. Plac
eringstolerans
för spikplåtar
10%.

← Avser plåtens
längdriktning
⊠ Avser avstr
avning.

SKALA 1:35




SPIKPLÅTAR NORDISKA TRUSS AB

	Nr	stk	dim	VIRKE			VINKLAR			
				mat	sym L	total L	W1	W2	W3	W4
Typ nr 1 twistnail T20	1	1	45 170	K24	3016	3016	90	90	90	90
Typ nr 2 twistnail TW350	2	1	45 170	K24	3649	3692	90	90	117	63
Typ nr 3 pressnail T18	3	1	45 170	K24	3649	3692	117	63	90	89.9
Typ nr 4 topex-81	4	1	45 170	K24	3016	3016	89.9	90	90	89.9
Typ nr 5 LT 14 2mm	5	1	45 145	K18	5365	5507	27	153	90	90
	6	1	45 145	K18	5365	5507	90	90	27	153
	7	1	45 95	K12	819	843	92	88	65.4	114.5
	8	1	45 95	K12	794	2262	130.3	49.6	22.6	63.4
	9	1	45 95	K12	1809	1859	93.9	86	45.6	134.3
	10	1	45 95	K12	2880	2900	112.4	67.5	40.6	22.3
	11	1	45 95	K12	2880	2900	40.5	22.5	112.5	67.5
	12	1	45 95	K12	1809	1859	45.5	134.4	94	86
	13	1	45 95	K12	1704	2262	22.6	63.5	130.4	49.5
	14	1	45 95	K12	819	843	65.3	114.5	92	87.9

TYPGODKANNANDE

Typ nr 1 TC 1774/87
Typ nr 2 TC
Typ nr 3 TC 3677/82
Typ nr 4 TC 2542/81
Typ nr 5 TC 2984/83



SPIKPLÅT			
KNUT	BREDD	LÅNGD	TYP
2	158	400	TWIST1
5	132	250	TWIST1
6	145	150	TWIST1
8	132	250	TWIST1
9	158	250	TWIST1
10	132	250	TWIST1
11	132	250	TWIST1
12	132	250	TWIST1
14	132	250	TWIST1
15	158	250	TWIST1
16	132	250	TWIST1
18	145	150	TWIST1
19	158	250	TWIST1
22	158	400	TWIST1

GENERELLA UPPGIFTER	
C/C TAKSTOLAR MAX	mm 1200
C/C AVSTYVNING Ö-RAM MAX	mm 350
C/C AVSTYVNING U-RAM MAX	mm 600
BELASTNINGAR	
EG TYNGD YTTERTAK(SNED)	KN/m2 - 6
EG TYNGD INNERTAK	KN/m2 - 25
NYTTIG LAST	KN/m2 - 5
SNÖLAST	-2
VINDLAST	KN/m2 - 5
Nedböjning samt reaktionskrafter finns angivna i beräkningsresultaten	


Värsås Villan
BOX 301, 533 02 LUNDSELEBYN TEL 0411-571 70

NAMN	RITNR
Osterlov	
DATUM	ARBETSNUMMER
91-09-19	
RITAD AV	GRANSKAD AV

NORDISKA TRUSS AB

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Takstolen är be
räknad med "UNI
FRAME". Snittkra
fter har beräk
nats enligt 1:a
ordningens defo
rmationsteori
Dimension snorm
virke Nybyggnads
regler. Dimensio
nsnorm spikplåtar
godkännanderegl
er 4 1974 Kont
roll utföres enl
igt punkt 12
godkännanderegler
nr 4. Alla mått
kontrolleras före
tillverkning. Plac
eringstolerans
för spikplåtar
10%
[Symbol] Avser plåtens
längdriktning
[Symbol] Avser avstr
avning.
SKALA 135



SPIKPLÅTAR NORDISKA TRUSS AB	
Typ nr 1 twistnail T20	1
Typ nr 2 twistnail TW350	2
Typ nr 3 pressnail T18	3
Typ nr 4 topex-81	4
Typ nr 5 LT 14 2mm	5

Nr	stk	dm	VIRKE mat	syn L	total L	W1	W2	W3	W4
1	1	45	145	K18	2378	2378	90	90	90
2	1	45	145	K18	2911	2948	90	90	117
3	1	45	145	K18	2911	2948	117	63	90
4	1	45	145	K18	2378	2378	89.9	90	90
5	1	45	120	K18	4272	4390	27	153	90
6	1	45	120	K18	4272	4390	90	90	27
7	1	45	95	K12	639	662	91.9	88	65.5
8	1	45	95	K12	648	1800	130.3	49.6	22.5
9	1	45	95	K24	1424	1474	93.8	86.1	45.6
10	1	45	95	K12	2292	2311	112.5	67.5	40.5
11	1	45	95	K12	2292	2311	40.4	22.6	112.5
12	1	45	95	K24	1424	1474	45.5	134.4	93.9
13	1	45	95	K12	1332	1800	22.5	63.5	130.4
14	1	45	95	K12	639	662	65.5	114.5	92

TYPGODKÄNNANDE	
Typ nr 1 TG 1774/87	1
Typ nr 2 TG	2
Typ nr 3 TG 3677/82	3
Typ nr 4 TG 2542/81	4
Typ nr 5 TG 2984/83	5

SPIKPLÅT	
KNUT	BREDD LÄNGD TYP
2	132 250 TWIST1
5	132 250 TWIST1
6	145 150 TWIST1
8	132 250 TWIST1
9	158 250 TWIST1
10	132 250 TWIST1
11	132 250 TWIST1
12	132 250 TWIST1
14	132 250 TWIST1
15	158 250 TWIST1
16	132 250 TWIST1
18	145 150 TWIST1
19	158 250 TWIST1
22	132 250 TWIST1

GENERELLA UPPGIFTER	
C/C TAKSTOLAR MAX	mm 1200
C/C AVSTYVNING Ö-RAM MAX	mm 350
C/C AVSTYVNING U-RAM MAX	mm 600
BELASTNINGAR	
EG TYNGD YTTERTAK(SNED)	KN/m2 - 6
EG TYNGD INNERTAK	KN/m2 - 25
NYTTIG LAST	KN/m2 - 5
SNÖLAST	-2
VINDLAST	KN/m2 - 5
Nedböjning samt reaktionskrafter finns angivna i beräkningsresultaten	

VärsåsVillan

BOX 301, 533 02 LUNDSEDEREN TEL. 0411-571 70

NAMN

RITNR

DATUM

ARBETSNUMMER

91-09-20

RITAD AV

GRANSKAD AV

NORDISKA TRUSS AB

Verksamhetsplan 67
30.10.2002
Tel. 0411-571 70
Fax. 0411-571 74

Österåkers kommun
Byggnadsnämnden

ANSÖKAN BYGGLOV

~~Anmälan till bygglov för tillbyggnad av bostadshus~~
~~50-kundskort Anmälan bygglov~~

Datum.....

Fastighet/Sökande

Fastighetsbeteckning <i>Åkers-Åsdåla 1:132</i>	Fastighetens adress <i>Strålsjövägen 3</i>	 Österåker Byggnadsnämnden 2018-06-12
Sökande <i>Leif Ekqvist</i>	Personnummer <i>460503-1113</i>	
Utdelningsadress <i>David Vidstedts väg 1</i>	Postadress <i>18463 Åkersberga</i>	
E-post <i>leif.ekqvist@telia.com</i>	Telefon <i>0708 944921</i>	

Underskrift

Sökandes namnteckning	Namnförtydligande <i>Leif Ekqvist</i>
-----------------------	--

Typ av åtgärd ansökan gäller : *Montage av garageport i carport*

☐ Helt ny byggnad
 ☐ Tillbyggnad
 ☐ Infredning av bostad
 ☐ Strandskyddsdispens

Typ av byggnad/tillbyggnad anmälan gäller

☐ Komplementbostadshus
 ☐ Fritidshus
 ☐ Gäststuga
 ☐ Garage
☒ Carport
 ☐ Förråd
 ☐ Infredning av ytterligare lägenhet i enbostadshus
☐ Annat:.....

(Bygger du till bostadshuset uppger du under "Annat" vad tillbyggnaden avser, t.ex. nytt uterum, sovrum, kök osv.)

Ska du installera en eldstad/braskamin i byggnaden? ☐ Ja ☒ Nej

Vatten och avlopp - byggnaden/tillbyggnaden ska anslutas till:

☐ Kommunalt vatten/avlopp
 ☐ Enskilt vatten/avloppsverk
 ☒ Inget vatten/avlopp ska installeras

Certifierad kontrollansvarig (Ska anges om du bygger ett nytt komplementbostadshus)

Namn		
Utdelningsadress	Postadress	Beslutsdag 2018-07-27
E-post	Telefon	Beslutsnr: § 31452
		Betygar: <i>ES</i>

Kommunikation

Godkänner du att vi kan komma att kommunicera med dig via e-post? ☒ Ja ☐ Nej

Tänk på att!

Du får inte påbörja byggnadsarbetet innan du fått startbesked. Ditt ärende kommer kunna handläggas snabbare, om du från början, skickar in ritningar och andra handlingar som är fackmässigt utförda.

Anmälan skickas till:

Anmälan och ritningarna kan du e-posta till bygglov@osteraker.se
Läs i bifogad bilaga hur vi vill att du bifogar ritningar/handlingar via e-post.

Anmälan och ritningar kan även skickas in med post:

Österåkers kommun, Bygglövenheten, Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga

Fastighet: ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:132 (STRÅLSJÖVÄGEN 3)
Ärende: Ombyggnad av carport till garage
Diariernr: BN 2018-000632


Begäran om slutbesked

När din byggnation är färdig

När din byggnation är färdigställd ska du ansöka om slutbesked hos kommunen.
Det gör du genom att skriva under och skicka in denna blankett.

Det är viktigt att du gör denna slutanmälan så ärendet kan avslutas och arkiveras.

Härmed intygas att arbetet slutförts i enlighet med givet bygglov.

Underskrift byggherre: 	
Namnförtydligande: Leif Ekqvist	Datum: 20190831

Handlingar som ska bifogas denna begäran om slutbesked framgår av startbeskedet.

Du kan maila eller skicka in handlingarna med post.

E-post: bygglov@osteraker.se

Adress:

Österåkers Kommun
Bygglovenheten
Hackstavägen 22
184 86 Åkersberga

§ B 2018-001452

ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:132 (STRÅLSJÖVÄGEN 3), BN 2018-000632.

Leif Ekvist, David Widstedts väg 1, 184 63 ÅKERSBERGA.

Ombyggnad av carport till garage

BESLUT

Undertecknad beslutar med stöd av delegation

1. Bygglov lämnas för ombyggnad av carport till garage.
2. Kontrollansvarig krävs inte. Byggherre/sökande ansvarar själv för kontrollerna i ärendet.
3. Tekniskt samråd behövs inte i detta ärende. Byggnadsnämnden kommer att lämna ett startbesked.
4. Garaget får tas i bruk (börja användas) innan slutbesked har lämnats.
5. Avgift för ärendets handläggning är 2 606 kronor enligt fastställd taxa.

Beskrivning av ärendet

Ärendet gäller ombyggnad av carport till garage.

Ombyggnaden har 28 m² bruttoarea.

Byggnaden får efter föreslagen tillbyggnad 176 m² byggnadsarea och 175 m² bruttoarea.

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Fastighetens landareal är 1 624 m². På fastigheten finns ett enbostadshus med vidbyggd carport.

Motivering av beslut

Bygglov lämnas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

Övriga upplysningar

Byggnadsnämndens handläggare är Saku Heikkilä.

Till detta beslut medföljer endast en specifikation på avgiften. Faktura skickas separat.

När byggnationen är slutförd ska detta anmälas till byggnadsnämnden, så att nämnden kan utfärda ett slutbesked och ärendet kan avslutas och arkiveras. Detta gör du genom att skriva under och skicka in bifogad blankett "Begäran om slutbesked".

Lovet slutar att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Åtgärden får **inte påbörjas förrän tidigast fyra veckor** efter det att lovbeslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Påbörjande får inte heller ske innan du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Beslutet kan överklagas

I bifogad bilaga, "Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut", kan du läsa hur du kan överklaga beslutet.

Byggnadsnämnden

2018-07-27

Beslutet skickas till

Sökanden

Meddelande om beslut skickas till ägare för fastigheterna: Åkers-Åsättra 1:5, 1:6, 1:45 och 1:133.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se)



Maria Ulvsgård
Bygglovchef



Österåker
Byggnadsnämnden

2018-06-19

D.nr




FASAD MOT ÖSTER

— BEF MARK

— BLIV MARK

Vare av
fordrar b



FASAD MOT NORR

Tillhör BYGGNADSNÄMNDEN
I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Beslutsdag 2018-07-27

Beslutsnr: § B1452


Betygar: J

Skala 1:100

VärsåsVillan

Box 301 533 02 LUNDSBRUNN TEL 0511


RIT/KONSTR AV MA	GRANSK. AV	ARBETSNUM 10281
RITAD DEN 910318		



FASAD MOT VÄSTER

BEF. MARK

BLIV. MARK



FASAD MOT SÖDER

Tillhör BYGGNADSNÄMNDEN
I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Beslutsdag 2018-07-27

Beslutsnr: §...B1452...

Betygar:J.....

VärsåsVillan

Box 301 633 02 LUNDSEBUNN TEL 0511-57170


RIT/KONSTR AV
MA

GRANSK. AV

ARBETSNUMMER
10281 503

RITAD DEN
910318

Skala 1:100




Tillhör BYGGNADSNÄMNDEN
I ÖSTERÅKERS KOMMUN


Beslutsdag 2018-07-27

Beslutsnr: §. B1452

Betygar: 13



ÅKERS-ÅSÄTTA



Tillhör BYGGNADSNÄMNDEN
I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Beslutsdag 2018 -07- 27

Beslutsnr: §...B1452

Betygar:



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kart- och mätenheten

PRIMÄRKARTA över Åkers-Åsättra 1:132

Landareal:	1624m ²
Adress: Strålsjövägen 3	Vattenareal: - m ²
Skala: 1:500	Originalformat: A3L

Koordinatsystem
Plan: SWEREF99 18 00 Höjd: RH2000

Ändamål:

Primärkarta sammanställd

Datum: 2018-01-03 Signatur: TL

Före schaktning bör kontakt tas med www.ledningskollen.se för ledningsanvisning av underjordiska ledningar (till exempel: el, tele, kabeltv, fiberkabel, fjärrvärme och VA)

Koordinatlista, teckenförklaringar mm redovisas i bilagor.

Situationsplan upprättad:

Ort:..... Datum:.....

Av:.....

Datum: 2019-09-17

SLUTBESKED

Leif Ekqvist
David Widstedts väg 1
184 63 ÅKERSBERGA

Beslutsnr: § SU 2019-001823
Fastighet: ÅKERS-ÅSÄTTTRA 1:132 (STRÅLSJÖVÄGEN 3)
Ärende: Ombyggnad av carport till garage
Diariernr: BN 2018-000632

Härmed utfärdas slutbesked enligt 10 kapitlet 34 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), då byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt beslutat startbesked.

BYGGNADSNÄMNDEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Enligt delegation



Kaj Niklasson
Byggnadsinspektör

Datum: 2018-07-31

Leif Ekqvist
David Widstedts väg 1
184 63 ÅKERSBERGA**STARTBESKED**Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen
(SFS2010:900)**Beslutsnr:** § SA 2018-001468**Fastighet:** ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:132 (STRÅLSJÖVÄGEN 3)**Ärende:** Ombyggnad av carport till garage**Diariernr:** BN 2018-000632**BESLUT:** 1. Byggnadsarbetet får påbörjas.
2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte.**Förutsättningar för startbeskedets giltighet:**

- Bygglövsbeslut § B 2018-001452 med tillhörande handlingar.
- Boverkets byggregler (BFS 2011:6 med ändringar, BBR) ska följas. Se Boverkets hemsida.

Innan slutbesked kan utfärdas ska följande handlingar skickas in till byggnadsnämnden:

- Skriftligt bestyrkande från byggherren att arbetet slutförts i enlighet med givet bygglov.

Upplysningar

Du uppmärksammas på att om arbetet påbörjas innan bygglovbeslutet vunnit laga kraft sker detta på egen risk.

Det du byggt får tas i bruk (börja användas) innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.


När byggnationen är slutförd ska du anmäla det till byggnadsnämnden, så att nämnden kan utfärda ett slutbesked och ärendet kan avslutas och arkiveras.

Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

I bifogad bilaga, "Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut", kan du läsa hur du kan överklaga detta beslut.

BYGGNADSNÄMNDEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Enligt delegation



Kaj Niklasson - Byggnadsinspektör

Lagrum: Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).