

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Kakel & Bygggeramik i Falkenberg AB

Byggeramikrådets behörighetsnummer 970346437 Org.nummer 556302-4503

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Moderna

Objekt Lertäcktsvägen 4D

Beställare Adam Johansson

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-09-27 till 2021-10-13

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

☒ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

☒ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☒ Ja ☐ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV Elementrör

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Joan Åkesson

Våtrumsansvarig arbetsledare Martin Andersson

Ort och datum Falkenberg 2021-10-21

Signerat via BankID av MARTIN ANDERSSON

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet