

Utskriftsdatum
2025-09-01Diarienummer
TJ832341Förrättningsdatum
2024-02-22**Beskrivning av byggnad och verksamhet**

Fastighet

Borås Viared 10:41

Fastighetsägare

☒ Martin Sundberg

Nyttjare

☒ Martin Sundberg

Fastighetsadress

Storebyn 19

50494 Borås

Adress

Storebyn 19 50494 Borås

Adress

Storebyn 19 50494 Borås

Typ av fastighet:

Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Braskamin	Ebbes bruk No 77	Vardagsrum, bottenvåning	
Frist för sotning	Senast sotad	Frist för brandskyddskontroll	Senast kontrollerad
156 Sotning vart tredje år	2023-11-14	6 Brandskyddskontroll vart sjätte år	2018-01-15

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Tegel	Tegel

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☒ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☒ Fastighetsägare☒ Brukare☐ Annan:

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

*Typgodkänt glidskydd för markstege saknas.**Mindre glipa i godset på kaminen.*