

Miljöenheten/ Sektor samhälle  
Lina Lehndal

Madelene Karlsson  
Prästgatan 34 Lgh 1001  
752 28 Uppsala

Delges: Avfallsenheten

## Utförandeintyg för avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, minireningsverk, Lyan 1:14

Undertecknad har granskat fotodokumentation samt utförandeintyg från avloppsanläggningen på fastigheten Lyan 1:14. Avloppsanläggningen ska vara utförd enligt Bygg- och miljönämndens beslut. Ett minireningsverk av modell Sterom PP8 har installerats. Minireningsverket har en våtvoly m på 2600 liter och en slamvoly m på 180 liter.

*En anmälan till Bygg- och miljönämnden ska göras gällande omhändertagande av materialet från fosforfällan. Anmälan ska vara undertecknad och innehålla information om vem som kommer att ta hand om materialet samt var och hur det kommer att tas omhand.*

Avloppsanläggningen ersätter en tidigare avloppsanläggning på fastigheten. Avfallsenheten kommer nu att registrera att din avloppsanläggning är i ordningställd. Enligt tillverkaren är det normalt sett tillräckligt med en slamtömning per år för ett hushåll. Minireningsverket kommer därför att läggas upp på ett tömningsintervall med en tömning per år.

Vid eventuellt behov av tätare tömningar, kontakta Östhammar Direkt på 0173-86 000. Möjlighet finns att söka dispens för glesare tömningar om det visar sig att det inte finns behov av tömning varje år. Dispens kan sökas hos Bygg- och miljönämnden.

Minireningsverkets slamavskiljare ska märkas upp med skylt för att underlätta vid tömning. Ange fastighetsbeteckningen på skylten. Skylt skickas med denna skrivelse men kan även hämtas vid kommunens återvinningscentraler eller i receptionen på kommunhuset i Östhammar. Det är viktigt att tydliga instruktioner för hur minireningsverket ska tömmas finns tillgängliga för slamtömmaren vid tömningstillfället. Om detta saknas finns risk att tömningen inte görs på ett korrekt sätt vilket kan skada minireningsverket och/eller dess funktion.

## Bygg- och miljönämnden

Lina Lehndal  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör