

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Mykos Plattsättning AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 200008151

Org.nummer 556749-7358

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg- Hansa

Objekt Blekingevägen 57, Vallentuna

Beställare Kvalitet Bygg AB

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2018-05-14 till 2018-05-18

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Foliesystem

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Foliesystem

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Foliesystem

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vagg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☐ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Piotr Tajs

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Georgios Pantazakis

Vatten
täta
våtrum

Bygggeramikrådet

Ort och datum Skärholmen 2018-06-11

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 2

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag