



L.J Sot AB

Rönnliden 4
286 36 Örkelljunga

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2025-10-06

Diarienummer
461015-316442

Utfärdare

L.J Sot AB

Rönnliden 4
286 36 Örkelljunga
0451-59350

Adressat

Krause Armin

Saxtorp 1015
282 92 VÄSTRA TORUP

Fastighet

Fastighetsbeteckning Saxtorp 1:15	Ägare Krause Armin Saxtorp 1015 282 92 VÄSTRA TORUP	Brukare/Innehavare Krause Armin Saxtorp 1015 282 92 VÄSTRA TORUP
Fastighetsadress Saxtorp 1015		
Kontrolldatum 2025-09-09		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Wiking Nordic	Våning Första våningen	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell Landy Vent	Benämning Stål
-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Besiktningsprotokoll

Statuskontroll av befintlig braskamin med tillhörande röckanal, som ej funnits med i sotningsregistret tidigare.

Bärläktsteg löper närmare än 1 meter från takkant. Bärläktsteg bör flyttas till vänster om röckkanalen samt kompletteras med 2 steg vid röckkanalen.

Glidskydd för markstege som är fast monterat i tak saknas.

2025-10-03 Anmärkningarna är åtgärdade enligt foton som mejlats in. // SQ

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Samuel Qvist