



Datum
2020-08-24

Diarienummer
3768-155153

Utfärdare

Sotargruppen V.Skaraborg

Förrådsgatan 35 A
542 35 Mariestad
0501-19364

Adressat

Samuelsson Torbjörn

Rönnåsvägen 2
54873 Lyrestad

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Prästbordet 1:85	Samuelsson Torbjörn	Samuelsson Torbjörn
Fastighetsadress	Rönnåsvägen 2	Rönnåsvägen 2
Rönnåsvägen 2	54873 Lyrestad	54873 Lyrestad
Kontrolldatum		
2020-08-24		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis - Sekundär		Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag			
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

Besiktningsprotokoll

Besiktning är utförd på öppen spis med tillhörande röckanal inför försäljning av fastighet.

Eldstaden har varit obrukad en längre tid.

Röktryckprovning utförd på röckkanalen med resultat godkänt.

Röktryckprovning utförd med 18 pa. övertryck.

Anmärkningar:

1. Glidskydd för lös markstege saknas på yttertak vid takfot.
2. Befintlig takstege skall förankras mot yttertak med nya infästningar.

Eldstaden är registrerad för sotning och brandskyddskontroll.

Utfall

Enligt utlåtande

Besiktningsman

Morgan Granath