

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Byggstart i Hässleholm AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

201801415

Org.nummer 559013-2683

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt Emmislovsvägen 21 i Broby

Beställare Lisa de Goey

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-01-01

till 2021-01-02

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs G 12-3b

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs V 12-3b

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs V 12-3b

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV Badrummet gjordes 2020 06 03–2020 06 16 det går inte att bakdatera så långt

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Peter Stjernberg

Våtrumsansvarig arbetsledare Peter Stjernberg



Ort och datum Broby 2025-09-12

Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag