

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Kvadratmeter Roslagen AB  
Byggeramikrådets behörighetsnummer 201276175 Org. nummer 556886-4366  
Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg Hansa  
Objekt Zimdalsbacken 2 Norrtälje  
Beställare U-con byggservice ab  
☐ Nyproduktion ☒ Renovering  
Arbetena utförda under tiden från 2021-02-24 till 2021-03-25

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

|                                                   |                                       |                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Golv          | Tillverkare/Leverantör <u>Schönox</u> | Systembenämning <u>SCHÖNOX Folie 1</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vegg våtzon 1 | Tillverkare/Leverantör <u>Schönox</u> | Systembenämning <u>SCHÖNOX Folie 1</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vegg våtzon 2 | Tillverkare/Leverantör <u>Schönox</u> | Systembenämning <u>SCHÖNOX Folie 1</u> |

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv ☒ Ja ☐ Nej Vagg ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvvlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt. ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

---

---

---

---

---

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Jimmy Ahlinder

Våtrumsansvarig arbetsledare Peter Hartmann

Ort och datum Norrtälje 2021-03-25

Signerat via BankID av Peter Johan Hartmann

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten  
täta  
våtrum

Byggeramikrådet