



GODKÄND

- ☒ Förstabesiktning
☐ Återkommande
☐ Ombesiktning

OVK- UTLÅTANDE

Obligatorisk Ventilations Kontroll.

Datum för godkännande: 2024-01-25

Godkänd t.o.m.: 2030-01-25

VentKontroll RB

Datum för ej godkännande:

Ombesiktning senast:

Fastighetsbeteckning: Kv. Teckomatorp 8:30, Svalöv.	Sakkunnig: Rikard Berg	Tel: 0708-547337	Cert-org: Kiwa Sverige AB
Fastighetsadress: Järnvägsgatan 4, Teckomatorp.	Företag: VentKontroll RB		Cert-nr: 2900
Byggår: ca 1910	Ombyggnadsår: 2024	Adress: Hovgatan 73	Behörighet: K
		Postnr: 235 38 Vellinge	Giltighet t.o.m.: 2024-11-09
Brukare:	Mail: ventkontrollrb@gmail.com		Funkis nr.: 3011
Verksamhet: Flerbostadshus. (6st lgh)	Underskrift: <i>Rikard Berg</i>		
Byggnadens ägare: KNB Bygge med kvalitet AB.	Adress: Vinstorpsvägen 31, 234 37 Lomma.		Telefon: 0733-548905
Driftansvarig: Kenneth Nilsson.	Adress: Vinstorpsvägen 31, 234 37 Lomma.		Telefon: 0733-548905
Kategori: 2	Vent system. (S, F, FX, FT, FTX) S	Systembeteckning: S	

Pos	System komponent	Pos	Anmärkning.	0= Upplysning. 1= Bör åtgärdas. 2= Skall åtgärdas.	Anm
1	Dokumentation				
√ 1.1	Ritningar				
2	Kanalsystem				
√ 2.3	Otätheter i kanaler				
√ 2.4	Smuts i kanaler				
- 2.6	Asbest				
√ 2.7	Injusteringsmöjlighet				
√ 2.8	Rensbarhet				
- 2.9	Isolering				
5	Styr & regler				
- 5.3	Brandfunktion				
- 5.5	Larm/indikering				
6	Ventilationsdon				
√ 6.1	Uteluftsdon				
- 6.2	Ersättningsluft				
√ 6.3	Överluftsdon				
- 6.4	Tilluftsdon				
√ 6.5	Frånluftsdon				
- 6.6	Spiskåpa				
√ 6.7	Spisfläkt				
7	Provningar				
√ 7.2	Delflöde				
- 7.6	CO ₂ -halt ppm				
8	Övrigt				
√ 8.1	Fuktskador				
√ 8.2	Lukt				
- 8.3	Brukarsynpunkt				
OBS! Luftflödena är provade med rökflaska.					



OVK INTYG

Obligatorisk Ventilations Kontroll.

VentKontroll RB

Utlåtande finns hos fastighetsägare och Kommun

Godkänd

Datum:

2024-01-25

Företag:

VentKontroll RB

Sakkunnig:

Rikard Berg

Godkänd t.o.m.

2030-01-25

Behörighet:

Riks K

Cert-org.

Kiwa Sverige AB

Certifikat nr.

2900

Giltighet t.o.m.

2024-11-09

Fastighetsbeteckning:

Kv. Teckomatorp 8:30, Svalöv.

Fastighetsadress:

Järnvägsgatan 4, Teckomatorp.

Kategori:

2

Vent system: (S, F, FT, FTX)

S

Systembeteckning:

S

Betjänar:

Lägenheter