



VESTERBERG'S VENTILATION AB

Montering - Installation - Injustering - OVK - Radonkonsultation - Radonmätning
073- 093 73 81

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort		
MALUNG-SÄLEN GRIMSÅKER 81:1	Thorolfsvägen 59	782 34	Malung		
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort		
Simone Tåli och Kim Larsen	Thorolfsvägen 59	782 34	Malung		
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort		
Fastighetsansvarig/Förvaltare		Telefonnr	Fax / e-post		
Samma ägare					
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		Villa	200		

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
LA01		2024-01-29	G		-	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Utfall: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.

Även AFS 2009:2 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Jonas Vesterberg	073-0937381	vesterberg_jonas@hotmail.com	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Vesterberg's ventilation AB	Nygatan 47	782 91	Malung
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa Swedcert	8214	2025-06-04	K
Ort / Underskriftsdatum	Namnsteckning		
Malung 2024-01-29			

Obliqatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
			FTX	0	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	LA01	T	2024	Vind	85	87.5	Villa
2		F	2024	Vind	85	88	Villa
3							
4							
5							
6							
7							

Funkis

INTYG



VESTERBERG'S VENTILATION AB

Montering - Installation - Injustering - OVK - Radonkonsultation - Radonmätning

073- 093 73 81

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
MALUNG-SÅLEN GRIMSÅKER 81:1	Thorolfsvägen 59		
Systemnummer			
LA01			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
G			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Jonas Vesterberg	2024-01-29		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Vesterberg's ventilation AB	K	Kiwa Swedcert	8214

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.