


FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 OVK 3 och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar.				BESIKTNINGSUTLÅTANDE GODKÄND Riksbehörighet K Certifikatsnummer 11911				
				Sakkunnig Dennis Månsson		Tel.nr 0150-555 10		
Fastighetsbeteckning Yxtaholm 2:110				Företag Ventilationsprojekt i Katrineholm AB				
Adress Yxtaholm Hägerbovägen 6, 642 91 Flen				Adress Västgötagatan 18 64136 Katrineholm				
Byggår 1965		Ombyggnadsår 2026		Underskrift sakkunnig 		Besiktningsdatum 2026-01-07		
Byggnadens ägare				Adress Yxtaholm Hägerbovägen 6 642 91 Flen		Tel.nr.		
Driftansvarig								
Tidigare besiktning		Ventilationssystem typ (S,F,FT,FTX) FTX		Byggnad		Systembeteckning Östberg Heru		
Verksamhet Enfamiljshus		Kategori / Besiktningsintervall /		Drifttider Konstant		Nyttjandetider Dygnnet runt		
Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkning 1= bör åtgärdas 2=skall åtgärdas √=åtgärdat	Bed- döm	√	
1	DOKUMENTATION	5	STYR O REGLER					
1.1	..Ritningar	5.1	..Manöver	8.5	Östberg Heru 100 S EC Q-tot: 40/40 L/s Godkänt Godkända Roterande Värmeväxlare Motoreffekt: 200 W Elbatterieffekt: 1200 W			
1.2	..Driftinstruktion	5.2	..Styrning	7.1				
1.3	..	5.3	..Brand	7.2				
1.4	..	5.4	..Reglering	7.4				
		5.5	..Larm					
		5.6	..Indikering					
		5.7	..Inställningsvärden					
		5.8	..					
		5.9	..					
2	KANALSYSTEM	6	LÄGENHET/LOKAL					
2.1	..Luftintag	6.1	..Uteluftdon					
2.2	..Aggregatanslutning	6.2	..Ersättningsluft					
2.3	..Otätheter i Kanalsystem	6.3	..Överluft					
2.4	..Smuts i kanal	6.4	..Tilluftdon					
2.5	..Kortslutning	6.5	..Frånluftdon					
2.6	..Kortslutning uteluft/avluf	6.6	..Spiskåpa					
2.7	..Avluftöppning	6.7	..Spisfläkt					
2.8	..	6.8	..Verksamhet					
		6.9	..					
3	FLÄKTRUM/VIND	7	PROVNINGAR					
3.1	..Åtkomlighet	7.1	..Totalluftflöde					
3.2	..Belysning	7.2	..Delluftflöde					
3.3	..Avlopp	7.3	..Tilluftstemperatur					
3.4	..	7.4	..Vvx..					
3.5	..	7.5	..Relativ fuktighet					
		7.6	..Ljudnivå					
		7.7	..					
		7.8	..					
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT					
4.1	..Ljud/vibration	8.1	..Fuktskador					
4.2	..Frontluckor	8.2	..Övriga iakttagelser					
4.3	..Filter	8.3	..Brukarsynpunkter					
4.4	..Fläktar	8.4	..Förslag till energi- besparing enligt förfordning 2 006:1296					
4.5	..Fläktrum							
4.6	..Återluft							
4.7	..VVX-funktion							
4.8	..Försmutsning	8.5	..Uppgifter för ev. Energiberäkning enligt förfordning 2 006:1296					
4.9	..Spjällfunktion							
4.10	..Dränering							
4.11	..							