

## ANALYSRESULTAT

**Objekt** -  
**Fakturamärkning** -  
**Övrigt** -  
**Inskickat** 2025-05-15 14:37:37  
**Mottagen vid labb** 2025-05-15 14:37:37  
**Inlämnad av** Jonathan Clifford  
**Ankomstregistrerad av** Michaela Nyberg Eriksson

## Sammanställning

Diarienummer	Provnamn	Rum	Material	Analysresultat
1:702:42	6	Lång hall	Damm	Asbest (damm) ej påvisad
1:702:41	3	Vinden Bjälke	Damm	Asbest (damm) ej påvisad

# Asbest-Ident AB

Diarenummer: 1:702:42

Clifford Jonathan

Datum: 2025-05-15

## RESULTAT FÖR NEDAN INLÄMNAT PROV

Asbest Asbest i damm 3d

**Prov:** 4d1fae1d-62d2-414f-bd48-02d000629288  
**Objekt** -  
**Fakturamärkning** -  
**Övrigt** -  
**Provnamn** 6  
**Rum** Lång hall  
**Material** Damm  
**Prov registrerat** 2025-05-15 14:38:47  
**Mottagen vid lab** 2025-05-15 14:38:47  
**Utförande lab** Umeå

## Analysresultat

Substans	Provsvår	Metod
Asbest (damm)	Asbest (damm) ej påvisad	ASBEST02

*Kommentar:*Svar:Nej Vårt D:nr: DU113

### ASBEST02

Asbest i damm. Analysmetoden medger identifiering av förekomst men ej kvantifiering av asbest i analyserade dammprov med SEM/EDS. Identifiering utförs enligt Asbest-Ident Umeå AB intern metod Asbest02 i enlighet med ISO 16000-27:2014.

Metodens mätosäkerhet är 5%.

Asbest-Ident AB  
Org.nr: 556752-5026  
www.asbest-ident.se

Umeå  
Skiljevägen 42  
904 26 Umeå  
umea@asbest-ident.se  
070-767 70 40

Örebro  
Nastagatan 15  
702 27 Örebro  
orebro@asbest-ident.se  
070-299 27 11

# Asbest-Ident AB

Diarenummer: 1:702:41

Clifford Jonathan

Datum: 2025-05-15

## RESULTAT FÖR NEDAN INLÄMNAT PROV

Asbest Asbest i damm 3d

**Prov:** de86762d-e035-4bfb-940d-364dd7c4f094  
**Objekt** -  
**Fakturamärkning** -  
**Övrigt** -  
**Provnamn** 3  
**Rum** Vinden Bjälke  
**Material** Damm  
**Prov registrerat** 2025-05-15 14:38:29  
**Mottagen vid lab** 2025-05-15 14:38:29  
**Utförande lab** Umeå

## Analysresultat

Substans	Provsva	Metod
Asbest (damm)	Asbest (damm) ej påvisad	ASBEST02

*Kommentar:*Svar:nej Vårt D:nr: DU113

### ASBEST02

Asbest i damm. Analysmetoden medger identifiering av förekomst men ej kvantifiering av asbest i analyserade dammprov med SEM/EDS. Identifiering utförs enligt Asbest-Ident Umeå AB intern metod Asbest02 i enlighet med ISO 16000-27:2014.

Metodens mätosäkerhet är 5%.

Asbest-Ident AB  
Org.nr: 556752-5026  
www.asbest-ident.se

Umeå  
Skiljevägen 42  
904 26 Umeå  
umea@asbest-ident.se  
070-767 70 40

Örebro  
Nastagatan 15  
702 27 Örebro  
orebro@asbest-ident.se  
070-299 27 11