

EnergideklARATION



Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Hämra 208

Hämra 4:8

Energibesiktningsrapport

Handläggare	Besiktningsdag
Nils-Gunnar Näslund	2026-03-04
Ägare	Byggnadstyp
	Enbostadshus

Syfte

NG Energiteknik har erhållit i uppdrag att upprätta en energideklaration för byggnad på rubricerad fastighet. Inför upprättandet av energideklarationen utfördes en energibesiktning. Energibesiktningens huvudsyfte har varit att inventera fastighetens energianvändning och om möjligt ge rekommendationer på kostnadseffektiva åtgärder för att minska byggnadens energianvändning utan att försämma inomhusmiljön.

Arbetet har genomförts i form av en sammanställning av energianvändningen under en sammanhängande 12-månadersperiod samt besiktning av klimatskal och installationer. Energideklarationen har upprättats enligt gällande myndighetskrav.

Uppvärmningssystem

Byggnaden värms med en bergvärmepump och värmen sprids i huvudsak med golvvärme.

Ventilation

Självdrag med hjälp av frånluftsfläktar

Klimatskal

Inga energiförslag på klimatskalet

Styr och regler

Värmen styrs av värmepumpen.

Övrigt

Byggnaden har en energieffektiv uppvärmning.

Byggnadens energiprestanda

Byggnadens energiprestanda är 67 kWh/m². Referensvärde liknande hus 144 kWh/m², och enligt nybyggnadskrav 90 kWh/m²