

Datum
2020-03-13Diarienummer
22240-144983

Utfärdare

Brandförebyggarna Gotland ABSkarphällsgatan 16 B
621 41 Visby
0498-21 07 07

Adressat

Karlsson GöranSandhamnsvägen 21
149 51 NYNÄSHAMN**Fastighet**

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Bunge Stucks 1:38	Karlsson Göran	Karlsson Göran
Fastighetsadress	Sandhamnsvägen 21	Sandhamnsvägen 21
Sundsvägen 18	149 51 NYNÄSHAMN	149 51 NYNÄSHAMN
Kontrolldatum		
2020-03-13		

Objekt**Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Okänd	Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag			
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Annat	Silikat	Skorsten

Besiktningsbevis

Besiktningen omfattar följande rökkanaler, eldstäder samt uppstigningsanordningar.

1. 1 skorsten.
2. 1 braskamin.
3. Tillträdesanordningar till/på tak.

Besiktningen har utförts genom okulär kontroll samt filmning.

De besiktigade installationerna kan godtas ur rensning- och brandskyddssynpunkt.

Eldstaden får tas i bruk.

Notering: Glidskyddet justeras så att markstegen kan haka i glidskyddet. Stegarna på taket borde vara förankrade i varann,

Utfall

Utan anmärkning

Besiktningsman

Tommy Blomgren