



SVEIN HILLE
SKOLEÅSEN 7
1538 MOSS
NORGE

Till ägare av fastigheten Björneröd 1:115 angående kontroll av fastighetens avloppsanläggning

Genomgång och inspektion

Efter inspektion 2010-08-10 av fastighetens installationer för omhändertagande av toalettavfall och BDT-vatten (Bad- Disk- och Tvättvatten), har miljö- och hälsoskyddsavdelningen följande anmärkningar:

- Inga handlingar gällande avloppsanläggningen har kunnat hittas i kommunens arkiv
- Att leda BDT-vatten till slutan tank kan endast accepteras i extraordinära fall och under begränsad tid

Miljö- och byggnämnden vill att Ni sonderar möjligheten att åtgärda bristerna. Att anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning kräver miljö- och byggnämndens tillstånd.

Observera att detta inte är ett föreläggande. Krav kan dock komma att ställas inom en överskådlig framtid.

Har Ni frågor eller synpunkter på innehållet i detta protokoll, kontakta undertecknad.

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN

Fredrik Werling
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0526-193 49
0702 10 53 80
fredrik.werling@stromstad.se