

Behörighetsbevis 2018

Filosek Snickeri & Bygg

Org nr 720701-7653

Har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, BBR


Behörighetsnummer 280008175

Byggkeramikrådet



Ralf Jerad

VD, Byggkeramikrådet



bygg
keramik
rådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Filosek Snickeri & Bygg

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 280008175

Org.nummer 720701-7653

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Objekt LÅNGÄNGSVÄGEN 33 B SLAGVERKET 23

Beställare ANDREAS KVARNÄNGEN

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2016-03-01 till 2016-04-20

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>LIP</u>	Systembenämning <u>LIP FOLIE SYSTEM 25</u>
☒ <i>Vägg våtzon 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>LIP</u>	Systembenämning <u>LIP FOLIE SYSTEM 25</u>
☒ <i>Vägg våtzon 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>LIP</u>	Systembenämning <u>LIP FOLIE SYSTEM 25</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglemas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglemas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet MARIUSZ FILOSEK

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare MARIUSZ FILOSEK



Ort och datum BRANDBERGEN 2016-11-29

Namnteckning _____

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag