

Behörighetsbevis 2016

Filosek Snickeri & Bygg

Org nr 720701-7653

Har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, BBR

Behörighetsnummer 280008175

Byggkeramikrådet



Magnus Janson
VD, Byggkeramikrådet

bygg
keramik
rådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Filosek Snickeri & Bygg

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 280008175

Org.nummer 720701-7653

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Objekt LÅNGÄNGSVÄGEN 33 B SLAGVERKET 23

Beställare ANREAS EGERYD

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2018-03-10 till 2018-05-15

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP FOLIE SYSTEM 27

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP FOLIE SYSTEM 27

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP FOLIE SYSTEM 27

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet MARIUSZ FILOSEK

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare MARIUSZ FILOSEK



Ort och datum BRANDBERGEN 2018-08-16

Namnteckning Mariusz Filosek

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag