



Kontaktuppgifter

Beställare:

ulf sjödin

öbolandsvägen 13

0731825554

annika.sjodin5@gmail.com

Entreprenör:

Trosa Golv AB

Auktorisationsnr: 1518

Kontaktperson:

Thomas Thorn

0725407878

trosagolv@gmail.com

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

öbolandsvägen

öbolandsvägen 13, Trosa

Skapad datum:

2022-09-05

Typ av projekt:

Renovering

Våtrumsanmälans ID:

249598

Anmälan avser antal våtrum:

1

Preliminärt startdatum:

2022-09-05

Kontroll

Kontrolldatum:

2022-09-06

Förkontroll finns:

Finns

VVS-arbeten utförda av Säker
Vattenauktoriserat VVS-företag :

Vet ej

Kontrollen avser rum:

badrum

Kontroll utförd av:

Thomas Thorn

Golvyta m2 (valfri):

4

Kontrollens ID:

30/34465

Kontrollen avser:

Golv och vägg

Takhöjd m (valfri):

2.35

Dokument skickat till:

trosagolv@gmail.com

annika.sjodin5@gmail.com

Installationen har avvikelser enligt GVK:s branschregler



Golv

Utförande: Plastmatta som tätskikt & keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: TarkoDry Floor 1,5 mm

Underlag: Träbjälklag

Kontrollpunkter

Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch inom tolerans (7 – 20 mm/m)

OK Avvikelse

Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg inom tolerans (max 40 mm/m)*

OK Avvikelse

Fall mot golvbrunn på övriga golvyta inom tolerans (2 – 10 mm/m)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett-, avloppsrör och/eller genomföringshylsa

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot tröskel (om tröskel finns)

OK Avvikelse

Övriga avvikelser golv

OK Avvikelse



Vägg

Våtzon 1

Utförande: Plastmatta som tätskikt & keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: TarkoDry Wall 1,2 mm

Underlag: Skivor

Våtzon 2

Utförande: Plastmatta som tätskikt & keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: TarkoDry Wall 1,2 mm

Underlag: Skivor

Kontrollpunkter

Tätskikt ansluter vattentätt mot dörrkarm (våtzon 1)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm (våtzon 1)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot inbyggnadslåda för tappvattenarmatur

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot genomföring för el

OK Avvikelse

Tätskikt

Plastmatta - Monterad enligt anvisning

OK Avvikelse

Kontrollerad täthet med GVK-pump (plastmatta): Innerhörn



Egenkontroll

Vid utfört tätskiktsarbete

Våtrumsanmälans ID: 249598

Kontrollens ID: 30/34465



Kommentarer och bilder

Golv

Kontrollpunkter

Övriga avvikelser golv

avloppsrör närmare än 60mm från vägg