

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Sweplatt AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 220008605

Org.nummer 556616-9420

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt Slagsta backe 152

Beställare Faberex

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-08-20

till 2019-09-13

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Centro</u>	Systembenämning <u>TM#F-System</u>
■ <i>Vägg våtzone 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Centro</u>	Systembenämning <u>TM#F-System</u>
■ <i>Vägg våtzone 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Centro</u>	Systembenämning <u>TM#F-System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Stefan Stark

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Stefan Stark

Vatten  
täta  
våtrum

Byggkeramikrådet

Ort och datum Stockholm 2019-10-16

Namnteckning



Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag