

Intyg om Säker Vatteninstallation



Den här VVS-installationen är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation **2021:1**.

Beställare

BESTÄLLARE: Thomas Lilja	
PROJEKT: Lövåsvägen 50, 191 45 Sollentuna	MÄRKNING/ORDERNUMMER:
KONTAKTPERSON:	E-POST KONTAKTPERSON: nthomas.lilja@gmail.com

Objekt

FASTIGHET: Radhus	BYGGNAD/DEL: Badrum
ADRESS: Lövåsvägen 50	ORT: Sollentuna

Arbetet omfattar

Byte av avlopps ledningar från badrum till nedre plan.
Installation av en ny golvbrunn.

Byte/inst duschblandare, Byte/inst tvättställsblandare, Byte/inst tvättställ, Montering dusch, Rödragning badrum, Täthetskontroll tappvatten, Täthetskontroll värmesystem

FÄRDIGSTÄLLANDE DATUM:
2022-04-26

Var god vänd...

SIDAN 1 AV 2



Byggest AB
Veddestavägen 24
175 62 Järfälla

Org.nr: 559090-7696
Tel: 073-800 20 30
E-post: info@byggest.se
www.byggest.se



Avvikelse

Ja (fyll i nedan): Nej, inga avvikelser.

AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION 2021:1 PÅ GRUND AV:

Duschhörnan kunden har köpt har fast profil mot golv som stoppar vattnet mot golvbrunnen från tvättställ och wc anslutningar i fall blir vatten läckage eller spill av vatten på golv.
Värme rör sticker ut från golv i badrum på högra sidan av wc stol.

Information/underrättelse

BESTÄLLAREN HAR INFORMERATS OM FÖLJANDE BRISTER SOM LIGGER UTANFÖR VVS-ENTREPRENADEN:

Ja

Intyg

Denna VVS-installation är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.
För information om branschregler, se www.säkervatten.se.

FÖRETAGSNAMN:

Byggest AB

ORT:

Stockholm

DATUM:

2022-04-26

NAMN:

Kamal Osmanov

BRANSCHLEGITIMATION NUMMER:

156695

SIDAN 2 AV 2



Byggest AB
Veddestavägen 24
175 62 Järfälla

Org.nr: 559090-7696
Tel: 073-800 20 30
E-post: info@byggest.se
www.byggest.se

