

**Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen**

Handläggare: Torbjörn Mattsson

Telefon: 0176-71264

Säkrast torsdag klockan 09.00 – 11.30

Gunnar Svensson

Träsket 5689

761 75 NORRTÄLJE

Tillstånd till anordnande av enskild avloppsanläggning med vattentoalett

Ansökan/ anmälan	Fastighetsbeteckning Nysättra 11:5 i Vätö församling, Norrtälje kommun	
	Fastighetsägare Lars Eriksson, Tunavägen 8 A, 761 62 Norrtälje	
	Avser anordnande av Typgodkänd slamavskiljare för WC-avlopp. Avloppsvattnet skall avledas till upplyft infiltration.	
Beslut	Med stöd av 9 kap 7 § Miljöbalken (1998:808) och 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt gällande delegationsordning, beviljas ansökan/anmälan med följande villkor: att avloppsanläggningen utförs i enlighet med det av sökanden inlämnade förslaget, inkommet till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 2006-06-14 att skyddsavståndet från infiltrationsytan (markbäddssandens överyta) till underliggande berg och grundvattenyta uppgår till minst en meter att anläggningen påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutförs inom fem år från beslutsdatum att innan schaktbotten återfylls skall anmälan om besiktning göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, <i>senast en vecka före planerad återfyllnad</i> att entreprenörsrapport inlämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast en månad efter det att avloppsanläggningen färdigställts	
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">• Typgodkännandet och därmed slamavskiljarens funktion bygger på att slamtömning sker en gång per år.• Detta beslut är en värdehandling som hör till fastigheten.• Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion.	
Avgift	6 400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas i separat försändelse.	Fakturamottagarens person-/organisationsnummer: 410519-1292
Underskrift	 Torbjörn Mattsson Miljö- och hälsoskyddsinsp	

Bifogas: Skötselplaneringar för avloppsanläggning (0401)
Information om hur ni överklagar
Entreprenörsrapport